

## 臺北自來水事業處

### 直潭壩及青潭堰 114 年 12 月水質檢驗結果

檢驗項目	單位	MDL	直潭	青潭
採樣地點編號			y001	y002
採樣日期			12/9	12/9
採樣時間			11:00	11:10
水溫	°C	-	19.6	21.6
pH 值	-	-	7.3	7.5
濁度	NTU	-	3.1	2.1
氨氮	mg/L	0.01	0.03	ND
總溶解固體量	mg/L	-	63	62
總有機碳	mg/L	0.050	0.3	0.3
總菌落數	CFU/mL	-	8.6e+02	2.2e+02
大腸桿菌群	CFU/100mL	-	3.0e+03	1.2e+03

備註：ND 表示低於儀器預估偵測極限。