鋼製可撓管(短型)　廠驗檢查紀錄表

客戶名稱:瑞鋒營造有限公司

工程名稱:曾文南化聯通管統包工程 A3 標

檢驗日期:111 年 04 月 07~08 日

標稱口徑(mm)	製造號碼	尺寸量測(16K)				塗裝		水壓試驗				
								25 kgf/c m² 3 分鐘				抗脫拉力 ≧411500 (kgf)
		面間距離 1960±20 (mm)	中心孔距 2850±2.0 (mm)	孔徑 $62\,^{+1.5}_{-0}$ (mm)	孔數 60 孔	內:0.3 mm 外:0.15mm 以上	茶栗色 1-84	伸長量 +140mm	收縮量 -100mm	偏位量 100mm	最小可撓角度 ≧4 度	
φ2600	1104B-7847	1956	2850	62.7	60	內:0.322 外:0.314	V	+140mm	-149mm	100mm	4°	424744.32 kgf
φ2600	1104B-7852	---	---	---	---	---	V	+140mm	-150mm	100mm	4°	424744.32 kgf
φ2600	1104B-7848	1951	2851	62.8	60	內:0.375 外:0.478	---	---	---	---	---	---
總評	檢驗合格											
備註	1、符號 V 表示合格。 2、抗脫拉力≧411500kgf=截面積(53093.04c m²)*水壓試驗壓力(7.8 kg f/c m²)。 實測值:截面積(53093.04c m²)*水壓試驗壓力(8 kg f/c m²)= 424744.32 kgf。											

檢驗人員: 余英銘 4/8

會驗人員: 郭同旭 4/8

李明宗 4/8

製造廠商:

影本與正本相符