

您好：

有關您反映「關於台3線玉井到楠西路段的施工問題，目前聯通管工程，於台3線玉井到楠西及玉井到南化路段施工，施工好一段時間了，陸續有些路段已施工完成，但道路重新鋪設品質真的不是那麼理想，這樣驗收真的有過嗎？此聯通管工程顛簸，已經造成當地居民用路上的不便，請改善，謝謝。」一案，本局回復如下：經查本工程道路AC鋪設分為臨鋪(20cm)及刨鋪(5cm)，當管路開挖範圍回填後，先辦理分段臨鋪使其恢復通車，並於管路長區段埋設完成後，再刨除臨鋪面5cmAC，並採2或3車道全面刨鋪方式，以維道路平整性；本工程龜丹段已完成臨鋪及刨鋪、沙田段完成臨鋪，對於完成鋪設部分本局皆會依據契約辦理路面平整度試驗，如有不合格部分將依契約規定辦理改善，感謝台端對道路安全議題之關心。

針對您所反映之意見，茲簡要回復如上。感謝您來信，若您對以上回復仍有疑問，歡迎您不吝來電詢問，承辦人：郭同旭，電話：06-5741335 轉 13

敬祝

身體健康 萬事如意

經濟部水利署南區水資源局 謹致