

「曾文南化聯通管統包工程 A1 標」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

意見提出單位
廠商或民眾 1

項次	招標文件章節	意見說明	意見回覆	備註
1-1	投標須知補充規定十二、(六)、2、(1)	1. 細設負責人經歷：「潛盾或隧道」至少 5 年及「輸水管路或地下管線」至少 5 年，合計至少 10 年經驗；請問若同時執行兩類工程，工程經驗是否可各自累計？	1. 工程經驗可各自累計，由廠商出具相關證明提送審查。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
1-2	投標須知補充規定十二、(六)、2、(1)	2. 細設負責人經歷：A.中之資歷要求，前後段不一致，請問以何為準？	2. 細部設計負責人資格，前後段「輸水管路或地下管線工程」不一致處，統一修改加入管內截面積1.4m ² (含)以上之要求，惟內容仍以實際招標文件為準。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
1-3	機關需求書、壹、三、(十)	3. 木瓜園操作機房是否需申請建照或雜照？	3. 本工程如需辦理建築執照及使用執照時，統包商需負責辦理申請與取得，為履約補充說明書中規定統包商之工作內容；而操作機房是否需要申請建照或雜照應於細部設計階段由統包商盤點法令規定及設計需求提出並經主管機關認定。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
1-4	機關需求書、玖、一	4. 本(A1)標統包商須整合 3 標整體功能運轉，若 A2 或 A3 標完工時間較預定晚，請問如何因應？	4. 依履約補充說明書第五條付款及繳款辦法(二)施工費之第4.點規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「曾文南化聯通管統包工程 A1 標」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

意見提出單位
廠商或民眾 2

項次	招標文件章節	意見說明	意見回覆	備註
2-1	履約補充說明書十一、(一)、7.	<p>1. 駐地地質技師：至少 1 名，領有地質技師或大地工程技師執照，至少 5 年以上工作經驗。經機關同意得兼任駐地設計人員。為提供具資深工作經驗的地質師亦能參與本工程，建議第 7 款能修正如下：</p> <p>駐地地質技師或地質師：至少 1 名，領有地質技師或大地工程技師執照，至少 5 年以上工作經驗。經機關同意得兼任駐地設計人員。或具至少 10 年以上相關地質工作經驗，且為大學以上地質、礦業或土木等相關科系畢業之地質師，經機關同意得兼任駐地設計人員。</p>	<p>考量工程實際執行需要修正如下，惟內容仍以實際招標文件為準：</p> <p>駐地地質技師或地質師：至少 1 名，於隧道或豎井施工期間常駐工地，領有地質技師或大地工程技師執照，至少 5 年以上地質相關工作經驗。或具至少 10 年以上相關地質工作經驗，且為大專（含）以上地質、大地工程相關科系畢業之地質師。</p>	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「曾文南化聯通管統包工程 A1 標」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

意見提出單位
廠商或民眾 3

項次	招標文件章節	意見說明	意見回覆	備註
3-1	空白標單	1. 建議公開招標時提供單價分析表供參考。	1. 本工程屬統包工程，招標階段機關提供所需工作項目之總表及詳細價目表，統包商須於得標後於細部設計階段提出各設計單元之預算書(含單價分析表)，核定後據以辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-2	機關需求書、壹、五	2. 建議提供「曾文水庫導水隧道」、「曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程」及「曾文水庫防淤隧道工程」等竣工圖說，以及「曾文水庫永久河道放水道操作風速過高改善策略報告」資料。	2. (1) 「曾文水庫導水隧道」、「曾文水庫永久河道放水道改建防淤設施工程」及「曾文水庫防淤隧道工程」等竣工圖說與本案相關部分，已納入基設報告相關章節(詳本局網頁 2-7. 前瞻基礎設計畫行政透明專區曾文南化聯通管工程計畫，下載網址： https://www.wrasb.gov.tw/windows/windows09.aspx?no=14&pno=)，另統包商得於得標後於細部設計階段提出需求由機關提供。 (2) 機關需求書內已摘錄「曾文水庫永久河道放水道操作風速過高改善策略報告」重點，並據以提出機關需求為增加通氣斷面積 33m ² 以上(含)。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-3	基本設計圖	3. 建議提供設計圖 CAD 檔。	3. 提供基本設計圖pdf檔(詳上述3-2項次意見回覆本局網頁)，另統包商得於得標後於細部設計階段提出需求由機關提供。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「曾文南化聯通管統包工程 A1 標」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

意見提出單位
廠商或民眾 4

項次	招標文件章節	意見說明	意見回覆	備註
4-1	投標須知附錄一、十二、最有利標表三	1. 評分表內之專案經理負責人是否可不同於施工總負責人?	1. 專案經理負責人為特定資格具有相當人力者之統稱，本工程要求施工總負責人、細部設計負責人之資格，詳招標文件規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
4-2	空白標單	2. 詳細價目表缺「監測系統」工項，如隧道計測等(本案有隧道及豎井開挖)	2. 相關工項包含隧道及豎井計測費用，修正詳細價目表備註，加註說明包含隧道及豎井計測費用，惟內容仍以實際招標文件為準。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「曾文南化聯通管統包工程 A1 標」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

意見提出單位
廠商或民眾 5

項次	招標文件章節	意見說明	意見回覆	備註
5-1	機關需求書、壹、二、(五)	1. 請問此區域範圍土地為何?(即用地路權範圍為何?)	1. 用地範圍請參閱基設報告(詳本局網頁 2-7. 前瞻基礎建設計畫行政透明專區曾文南化聯通管工程計畫, 下載網址: https://www.wrasb.gov.tw/windows/windows09.aspx?no=14&pno=), 其管理權責屬本局。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-2	履約補充說明書、十七、(二)	2. 依 108/8/23 廠商說明會簡報第 34 頁所述庫區內開挖之土石方應置於溪畔或配合機關使用, 請問此溪畔係指溪畔公園土石堆置區亦或庫區內沿曾文溪畔區域均可堆置?另配合機關所指之機關使用可能情形為何?是否須進行二次運置?其二次運置地點為何?(亦或載運距離?公里)	2. (1)本工程土石方可堆置於溪畔公園堆置場、曾文二號橋下土石堆置區或收費亭內機關指定地點, 非庫區內沿曾文溪畔區域堆置。 (2)溪畔公園堆置場、曾文二號橋下土石堆置區等土方由機關另案利用, 統包商不需進行二次運置。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「曾文南化聯通管統包工程 A1 標」招標文件樣稿公開閱覽廠商或民眾意見回復表

意見提出單位
廠商或民眾 5

項次	招標文件章節	意見說明	意見回覆	備註
5-3	統包工程採購契約、2、(五)、5、(2)	3. 因工區位居僻遠山區此時程過短較不合理，建議依據施工補充說明書-壹、三十一、(二)機關於保固期間內發現契約項下設備有故障致不能正常運作時，除緊急狀況經通知廠商應依機關規定間維修完畢外，廠商應於接獲通知起 24 小時內派員處理，除不可抗力因素經機關同意之維修時間辦理，以符實際。	3. 完工後維護保養及代操作工作統包商已於木瓜園操作機房派遣駐地操作維護人員，設備如有故障致不能正常運作，統包商可派遣該相關人員於 2 小時內至機關處理，並視故障狀況與機關協調維修處理期限，使標的物回復正常運作，惟內容仍以實際招標文件為準。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-4	統包工程採購契約附錄八、五、(九)	4. 請問若須申請外籍勞工人力成本價金差額機關是否有訂定?	4. 本案為統包工程，若有申請外籍勞工人力需求時，統包商可在取得勞動部同意申請引入外籍勞工時，於細設階段提出，經機關核定後辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)