

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署南區水資源局 函

機關地址：臺南市楠西區密枝里70號
聯絡人：張宇騰
連絡電話：06-5752907#24
電子信箱：ytchang@wrasb.gov.tw
傳 真：06-5754122

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年3月26日

發文字號：水南工字第11006021430號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1100324曾南聯管A2標會勘紀錄含簽到簿.odt(請至網址：<https://OPDL.WRA.GOV.TW/J2Appendix/>【登入序號：602144】)

主旨：檢送本局110年3月24日辦理「曾文南化聯通管統包工程A2標-W21工作井施工區域管線遷移作業協商會勘」會勘紀錄，請查照。

說明：依據本局110年03月16日水南工字第11006018320號開會通知單辦理。

正本：台灣自來水股份有限公司第六區管理處玉井營運所、台灣電力股份有限公司台南區營業處、中華電信南區分公司台南營運處第三客戶網路中心、臺南市政府工務局、巨廷工程顧問股份有限公司、國統國際股份有限公司

副本：

裝

訂

線

「曾文南化聯通管統包工程 A2標」W21工作井施工區域管線遷移作業協商
會勘
會勘紀錄

壹、會議時間：110年03月24日(星期三)上午09時30分

貳、會勘地點：梅花飯店楠西店(W21工作井工址)

參、主持人：曾正工程司炫學

肆、與會單位：詳出席人員簽名冊

伍、業務單位報告事項：

本工程 W21工作井工址位於市道175線末端，統包商於施工前辦理試挖作業發現埋有電信、電力及自來水管線，惟該工作井工址位置路幅狹小，管線遍布於南北向車道，無法單以調整工作井位置方式閃避所有管線障礙，爰此敬邀管線單位辦理會勘。

陸、與會單位意見

(1) 中華電信台南營運處第三客戶網路中心

1. 統包商試挖成果與本公司圖資不符，本公司須先辦理管線位置測定後，方可配合辦理管線遷移。
2. W21工作井工址是重要管線匯集處，管線遷移難度較高，可能需要2至3個月才能完成。

(1) 台灣自來水公司第六區管理處玉井營運所

1. 本公司配合貴局工程辦理管線永遷。

壹、會勘結論

- (1) 請中華電信公司於3個月內為原則辦理管線遷移作業，相關管線測定作業如需本工程統包商配合，請國統國際公司協助辦理，以利工進。
- (2) 請國統國際公司配合自來水公司先行辦理管遷前置放樣作業，並請自來水公司於2個月內為原則辦理自來水管線永遷作業。
- (3) 保守估算 W21工作井工址之管線遷移可能需要3個月，統包商如欲採用調整工作井尺寸及位置方式減少管線障礙，須以變更設計方式辦理，並請備妥變更設計圖說、工作井結構計算、水理演算及經費概算等資料向本局提出申請。

貳、散會時間：上午10時。

W21 工作井施工區域管線遷移作業協商會勘

出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署南區水資源局

時間	110年03月24日 上午9時30分	地點	梅花飯店楠西店門口 (W21 工作井工區)
主持人	曾炫學	紀錄	張宇騰
出席單位及人員			
單位	職稱	姓名	備註(聯絡方式)
台灣自來水公司第六區管理處			<input checked="" type="checkbox"/> 未出席
台灣自來水公司第六區管理處玉井營運所		09[REDACTED]7 李百祥 趙志吉	<input type="checkbox"/> 未出席
台灣電力股份有限公司台南區營業處		張志己 陳聖明	<input type="checkbox"/> 未出席
台灣電力股份有限公司台南區營業處楠西服務所			<input checked="" type="checkbox"/> 未出席

單位	職稱	姓名	備註(聯絡方式)
中華電信南區分公司 台南營運處第三 客戶網路中心	股長	林志村 江漢雄 方錦堂	[Redacted] 09 [Redacted] 5 <input checked="" type="checkbox"/> 出席
			[Redacted] 6 [Redacted] 5 <input checked="" type="checkbox"/> 出席
臺南市政府工務局		林家慶	29 [Redacted] 5 <input type="checkbox"/> 未出席
國統國際股份有限 公司		李錦福	<input type="checkbox"/> 未出席
		蔡建宏	09 [Redacted] 2
		李錦堯	[Redacted] 5
巨廷工程顧問股份 有限公司		[Redacted]	<input type="checkbox"/> 未出席
經濟部水利署南區 水資源局		張宇騰	

會勘照片

