

# 經濟部水利署南區水資源局 函（稿）

承辦單位：歸檔／申請歸檔展期 天  
收文字號：5752833  
機關地址：臺南市楠西區密枝里70號  
聯絡人：張宇騰  
連絡電話：06-5752907#24  
電子信箱：ytchang@wrasb.gov.tw  
傳 真：06-5754122

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年10月12日  
發文字號：水南工字第11050050130號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關台端關心本局「曾文南化聯通管統包工程A2標」W26工作井至中油楠西站推進施工安全乙案，如說明，請查照。

說明：

- 一、復台端110年10月1日建議書。
- 二、經查臺南市政府雨水箱涵位置始於茄拔路，途經台3線道路中央，最後於中油楠西站處之台3線橫穿北上車道匯入道路側溝。
- 三、本工程於設計階段已確實掌握該箱涵位置，並將推進工作井開設在北上道路側（箱涵位於路中央），避免施工中造成該箱涵損壞，另外本段（W26至排水箱涵末端）推進管路深度經審慎設計與箱涵底部落差有7公尺，即便於箱涵末端接入側溝之位置部分與管路推進路徑有上下投影重疊，但因深度差距較大施工中應不影響箱涵結構安全，且本段推進管路均位於岩盤層中，亦可降低施工中崩坍之風險。
- 四、此外，施工廠商會定期辦理相關安全監測如道路沉陷監測及結構物傾斜度監測等，並由本局監造人員定期追蹤監測情形，以確保施工安全以及能針對不可預期之狀況迅速進行處置，進而維護人民生命財產安全。

正本：陳情人周先生  
副本：臺南市楠西區公所、本局主工室、本局秘書室  
抄本：本局工務課  
決行層級：局 長