

## 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 公告

發文日期：中華民國 100 年 12 月 7 日  
發文字號：水臺水字第 10004004320 號  
附件：

主旨：本局網路公開徵求「翡翠水庫上游污水下水道系統」永安  
污水處理廠批次反應 A 槽排水泵浦故障辦理維修報價案。

依據：政府採購法第 47 條第 3 項，本案屬中央機關小額採購為新  
台幣 10 萬元以下金額之採購案。

公告事項：

- 一、永安污水處理廠批次反應 A 槽排水泵浦經操作廠商進行  
檢測發現無法運轉，測試後運轉電流異常、絕緣為零經判  
定為線圈燒毀，擬辦理維修事宜。
- 二、本案排水泵浦（380V、3 相、0.75kW、口徑 50mm、廠牌：  
新明和）維修工作如下：
  1. 線圈（H 級）、機械軸封、O 型環墊片、軸承、軸心更新、  
零配件等更新。
  2. 葉輪整修，平衡校正。
  3. 現場吊裝運費、泵（馬達）分解、組合，油圈、機油換  
新及內部相關零配件換新，油漆及整體安裝測試等（含  
著脫維修等）。
  4. 本案採責任施工，若有未列工作項目，均已包含報價內，



裝  
訂  
線

完成後運轉不得有超載、振動、漏水等現象發生。

三、投標（報價）前廠商應親赴原系統現場勘查徹底瞭解現況，再行投標（報價），如採購之商品與本內容不相符者，依違約處理。

四、本案保固 1 年，採最低價得標。廠商應做好施工相關安全措施並應自行投保雇主意外責任險。發生施工意外如歸屬於廠商責任時，由廠商自行負責處理及解決，與本局無關。

五、本案承辦人：唐家祺，聯絡電話：02-29173282 分機 343。報價單請傳真 FAX：02-29117280 或以 [電子信箱 a640090@wratb.gov.tw](mailto:a640090@wratb.gov.tw) 傳送或親送或掛號郵寄至本局水質課，截止期間為 100 年 12 月 13 日 17：30 分止。施工時時應拍攝施工前中後照片，完工期限為得標後經本局以函或電話或電子郵件通知後 15 日曆天內完成安裝及整體測試。

六、如發生違約情形時，依「政府採購法」規定辦理。

副本：本局水質課