

經濟部水利署臺北水源特種區管理局 公告

發文日期：中華民國101年7月13日
發文字號：水臺水字第10104014050號

附件：

主旨：本局公開徵求翡翠水庫上游污水下水道系統坪林廠放流井B泵浦(3φ、380V、15HP)維修報價案。
依據：政府採購法第47條第3項。本案屬中央機關小額採購為新台幣10萬元以下金額之採購案。

公告事項：

- 一、本泵浦馬達之零配件：線圈絕緣值低、軸承鬆動及葉輪磨損等現象，造成本設備無法正常運作。另水德廠批次反應槽(二)攪拌機著拖架因長期使用造成斷裂，因厚度較薄，將加強厚度補強，一併更新修復。
- 二、本泵浦零配件維修報價費用項目包括：(一)線圈換新(H級)。(二)軸承、軸封、軸心換新。(三)吸水環、O環換新。(四)葉輪整修、平衡校正。(五)現場吊裝運費、泵(馬達)分解、組合，油圈、機油換新及內部相關配件換新，油漆及整體安裝測試等。(六)水德廠著拖不銹鋼導桿：方型管、50mm*50mm*2mm，長度依現場實際高度(含安裝)。
- 三、投標(報價)前廠商應親赴現場勘查原有系統，徹底瞭解設備現況，再行投標(報價)，如採購之商品不與本系統之原規格相容，依違約處理。
- 四、本案保固1年，採最低價得標。廠商應做好施工相關安全措施並應自行投保雇主意外責任險。發生施工意外如歸屬於廠商責任時，由廠商自行負責處理及解決，與本局無關。
- 五、本案承辦人：蔡碧芬，聯絡電話：02-29173282分機347。報價單請用傳真FAX：02-29117280或電子信箱b000022@wratb.gov.tw或親送或掛號郵寄至本局水質課，截止期間為101年07月19日17：30分止。施工時應拍攝照片(前、中、後)，完工期限為得標後經本局以函或電話或電子郵件通知後20日曆天內完成現場安裝及整體測試。

局長 陳肇成