

「全國水環境改善計畫」連江縣政府生態檢核暨相關工作計畫
「全國水環境改善計畫」第七批次提案說明會(北竿場)
會議記錄

壹、會議時間：112年6月20日(星期二)下午7時30分至8時30分

貳、會議地點：北竿鄉惠民市場1樓會議室

參、主持人：林宜華副局長

肆、記錄人：黃靖雅助理設計師

伍、出席人員：詳簽到單

陸、會議紀錄：

- 一、 與塘后橋工程之介面如何整合？
- 二、 塘后橋完工後，此處將成為北竿熱門景點，三段階梯式護岸建議參考新竹香山濕地魚鱗天梯設計成獨具風格之護岸。
- 三、 橋仔三條歷史水路何時可以推動？此處排水不能斷，會造成淹水危害，且應整體檢討周邊之水土保持。
- 四、 沖洗設施應有完善告示牌說明，避免民眾不察，仍到公廁沖洗，造成公廁髒亂與堵塞。
- 五、 綠美化設施要朝少維管方向設計，否則不易持久。



「全國水環境改善計畫」第七批次提案說明會(北竿場)

簽到表

壹、日期：112年6月20日(星期二)下午7時30分

貳、地點：北竿鄉惠民市場1樓會議室

參、出席人員：

主持人	連江縣環境資源局林副局長宜華	林宜華
單位	簽名	
鄭 [redacted] 偉	歐 [redacted] 南	
陳 [redacted] 金	林 [redacted] 娟	
王 [redacted] 貞	王 [redacted] 貞	
	王 [redacted] 玉	
	曹 [redacted] 金	
	黃 [redacted] 金	
	林 [redacted] 南	
	陳 [redacted] 金	

單位	簽名
	陳 [redacted] 宇
	陳 [redacted] 南
	謝 [redacted] 望
	林 [redacted] 瑞
	鄭 [redacted] 喜
	王 [redacted] 貞
	劉 [redacted] 英
	柯 [redacted] 瑞
	李 [redacted] 文
	林 [redacted] 仙
	陳 [redacted] 妹

單位	簽名
施 [redacted]	施 [redacted] 坤
	陳 [redacted] 妹
	陳 [redacted] 德
	陳 [redacted] 仙
	陳 [redacted] 德
	陳 [redacted] 月
	高 [redacted] 香
	袁 [redacted] 孔
	劉 [redacted] 祥
擔任此項經理	袁 [redacted] 正
	陳 [redacted] 珠

單位	簽名
	吳 [redacted] 才
	陳 [redacted] 海
	柯 [redacted] 菊
	陳 [redacted] 金
	游 [redacted] 姑
	陳 [redacted] 敏
	王 [redacted] 佛
	吳 [redacted] 妹
	陳 [redacted] 佛
	鄭 [redacted] 容
	陳 [redacted] 武

單位	簽名
蔡金	陳錦
何夏	陳夏
周併	王
王釗	鄭容
王瑛	曹
許	劉
余南	陳瑞
王	王
王漢	林仙
袁蘭	林
陳	陳

單位	簽名
經濟部水利署第一河川局	
連江縣政府工務處	
連江縣環境資源局	
銘美工程技術顧問有限公司	黃
馬官處北岸站	黃
	王

「全國水環境改善計畫」連江縣政府生態檢核暨相關工作計畫
「全國水環境改善計畫」第七批次提案現地勘評(北竿場)
會議記錄

- 壹、會議時間：112年6月20日(星期二)下午15時30分至16時30分
- 貳、會議地點：后沃村入村廣場
- 參、主持人：林宜華副局長
- 肆、記錄人：李宗益約用技術員
- 伍、出席人員：詳簽到單
- 陸、會議紀錄：

- 一、 規劃利用原塘后道屆時拆除後之下方拋石作護岸，需詳細評估數量是否足夠擬建之護岸長度使用。
- 二、 規劃護岸位置早期似有遇海浪沖毀歷史，後續規劃設計前置作業之海域調查需確實辦理。
- 三、 既有公園設施狀態良好，後續設計時應加以全面保留，避免拆除重建。
- 四、 後續工程宜與塘后橋工程之工期有完整銜接，避免復舊後又拆除。
- 五、 護岸生態化的設計，後續宜再組成專家小組評估，盡量採用在地材料或利用工法補強，避免從外地輸運材料，反而增加運輸成本及碳排放量。



「全國水環境改善計畫」第七批次提案現地勘評(北竿場)
簽到表

壹、日期：112年6月20日(星期二)下午3時30分

貳、地點：后沃村入村廣場

參、出席人員：

主持人	連江縣環境資源局林副局長宜華	林宜華
單位		簽名
李委員	[Redacted]	[Signature]
李委員	[Redacted]	[Signature]
經濟部水利署		(請假)
經濟部水利署第一河川局		[Signature]

單位	簽名
連江縣政府工務處	
連江縣環境資源局	[Signature]
銘美工程技術顧問有限公司	[Signature]
	[Signature]