

附件 2、地方說明會紀錄

芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善(第二期)

地方說明會 會議紀錄

壹、開會時間：111 年 4 月 26 日（星期二）上午 10 時

貳、開會地點：芳苑鄉公所 3 樓大禮堂

參、主持人：蔡科長詩愷

紀錄：陳盈利

肆、出席人員：詳簽到簿

伍、業務單位說明：(略)

陸、規劃設計單位簡報：(略)

柒、意見交流：

項次	單位	所提意見及建議	業務單位回應
一	芳苑鄉公所 徐豐姿科長	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簡報 P17，車行動線及無障礙坡道建議避免影響防汛道路。 2. 周邊指示牌僅寫海空步道，是否能修改為芳苑濕地海空步道，增加其自明性。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停車場預定地為芳山段 26 地號，縣府刻正向國產署撥用為交通用地，台 61 橋下空間後續也將申請同意使用，車行動線及無障礙坡道位置，後續研議調整。 2. 後續新設指示牌部分將納入調整，現有指示牌後續請公路單位研議調整。
二	彰化縣野鳥學會 謝孟霖理事長	海空步道型式是否可輕量化，如同高美濕地，棧道是否會有逐年下陷之可能。	本案規劃設計階段，依現地之地質鑽探報告，步道基礎下方設計長 10M 之 PC 樁，且步道僅供人行，載重變化不大，後續將依需求辦理潛變監測作業。
三	彰化縣環境保護聯盟 施月英	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紅樹林防止擴散方面仍請納入設計考量。 2. 水門前海空步道延伸應避免影響風災疏濬需求，建議潮溝北側紅樹林可以疏伐，便於排洪。 3. 既有營建廢棄物仍應清理乾淨。 4. 原先出海路遭堆棄蚵殼，請問縣府如何處置。 5. 芳苑濕地生態豐富，生態解說牌建議增加，並可以 Qr-cord 連結資料庫。 6. 當地有 4 種類之彈塗魚，為一大特色，可納入生態導覽解說。 7. 芳苑海堤邊原本存有礫 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案二期工程主要為優化一期工程，三期工程規劃海空步道向外延伸圍繞紅樹林外圍，有關防止紅樹林擴散部分，將納入三期規劃，研議於步道下方以工程方式圍堵。 2. 為避免影響疏濬，海空步道將往南調整，維持機具通行寬度，另堤防往外約 100 公尺範圍皆為保安林地，保安林地內施工面積若超過 660M²，則須申請保安林解編，程序繁瑣，所以本案步道皆設計於外圍，故潮溝北側紅樹林現階段不伐除。 3. 一期工程以出海路兩旁既有營建廢棄物做為臨時性施工便道，清出 9,386M³，外運土資場 2,723M³ 及作為石龍使用 461M³，其餘作為堤防邊土石

		<p>堡，為當地歷史記憶，研議歷史再現之可能。</p> <p>8. 生態調查建議可分次於夜間時段，會發現生態物種更為豐富。</p>	<p>步道、出海路及步道下方基礎使用，因潮水沖刷造成部分營建廢棄物裸現，後續研議再納入三期編列經費辦理清運。</p> <p>4. 海空步道啟用以來，遊客量多，目前已無傾倒蚵殼及垃圾情況，另本府於王功老街後方設置蚵殼暫置區辦理回收。</p> <p>5. 生態解說後續於三期工程規劃新增。</p> <p>6. 同 5。</p> <p>7. 本案一期工程原有針對堤防旁碶堡辦理清整，惟台 61 線施工後碶堡已被移除，有關建議事項後續納入規劃研究。</p> <p>8. 本案生態檢核現由本縣水環境顧問團辦理，所提意見將轉知研議。</p>
四	芳苑鄉公所 趙燕呢技士	簡報 P18、無障礙坡道設計是否會破壞海堤堤身。	本案設計參考一期工程施工方式，以不破堤方式施工。
五	洪騰明議員	<p>1. 可設計打卡亮點設施，增加觀光效益。</p> <p>2. 後續工程施工工期、動線應詳加考量，避免影響現有遊客及社區使用。</p>	<p>1. 本府另辦理台 61 橋下空間整體規劃設計，設置打卡亮點之入口意象，並引入當地特色物種意象。</p> <p>2. 本案二期以人行優化為主，工區及動線應可區別減少干擾，海空步道延伸部分，研議將工期、動線納入需求，請規劃廠商提報具體施工及交通維持計畫。</p>
六	本府農業處	工區涉及防風保安林，應依規提出申請，並符合保安林點線狀使用 660 平方公尺之使用限制，超過使用限制需依規申請保安林解除。	本案後續將套圖計算面積，以不超出 660 平方公尺設計，以減少行政程序，加速工程執行。

捌、結論：相關意見納入後續設計考量。

散會：上午 11 時。

芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善
(第二期) 規劃設計案
地方說明會

時間：111年4月26日(星期二)上午10時
地點：芳苑鄉公所3樓會議室

芳苑

與會單位	簽名
彰化區漁會	助理幹事 張益隆
社團法人 彰化縣環境保護聯盟	秘川夏
社團法人 彰化縣野鳥學會	理事長 謝益霖
經濟部水利署 第四河川局	副工程師 徐瑞宏
彰化縣芳苑鄉公所	徐豐學 王保
兆豐工程技術顧問 股份有限公司	蔡秉鈞
本府水利資源處	
本府農業處	技正 洪佑聖
本府城市暨觀光發展處	陳益和 副處長

芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善
(第二期) 規劃設計案
地方說明會

時間：111年4月26日(星期二)上午10時
地點：芳苑鄉公所3樓會議室

簽到簿

與會單位	簽名
彰化縣議員 張國棟服務處	
彰化縣議員 陳一惇服務處	
彰化縣議員 吳淑娟服務處	
彰化縣議員 蔡家豪服務處	助理 洪子祥
彰化縣議員 洪騰明服務處	洪騰明
彰化縣芳苑鄉民代表會	

芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善
(第二期) 規劃設計案
地方說明會

時間：111年4月26日(星期二)上午10時
地點：芳苑鄉公所3樓會議室

與會單位	簽名
芳中村長	陳忠男
景觀總顧問團隊	何曉萍

芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善(第二期)
地方說明會 111.4.26



芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善(第二期)

111 年 5 月 18 日 會勘意見彙整

項次	所提意見及建議	業務單位回應
1	設置公共廁所。	目前係協調借用普天宮及西華宮開放廁所供遊客使用，尚符合使用需求，設置公共廁所需求，擬參考口湖休息站，於台 61 橋下或尋找公有土地規劃設置休息站及公共廁所(帶回研議)。
2	海空步道設置可遮風避雨場所。	海空步道新建於海域範圍，設置有頂蓋之遮風避雨設施尚需研議是否符合法規。另本處已規劃於台 61 線橋下空間設置休憩空間及環狀步道，可與海空步道形成環狀行走動線，提供民眾休憩使用，且紅樹林也可適度提供陰影，故海空步道設置遮掩設施擬再研議。
3	規劃打卡亮點。	本府後續擬以當地生態、文化亮點為基礎，於台 61 橋下空間及海空步道規劃設置打卡亮點設施。
4	規劃可親近濕地之步道	本案海空步道高程設定漲潮不會淹過，係規劃退潮時遊客可隨當地業者辦理濕地生態體驗，直接親近濕地泥灘地，漲潮時辦理紅樹林海空步道生態導覽，進而增加遊程豐富度及時間，相對帶動地方產業經濟效益。
5	海空步道設置休憩座椅。	目前海空步道及賞鳥亭已有設置休憩座椅，後續規劃於平台增加休憩座椅設施。
6	西華宮燒王船活動，出海路設置活動平台。	因屬特定辦理活動(非常態性)，你不設置活動平台，屬文化節慶部分可配合觀光行銷。
7	出海道路與泥灘地有高地差，漁民出海作業會有危險性。	漁民出海作業道路寬度於施工後有擴寬，行車寬度足夠，惟漲潮時會可能無法確認邊界線，擬於邊界設置黃色防撞桿(帶回研議)。
8	出海路越堤路口會車輛迴轉或停留，造成蚵車下坡時無法閃避。	擬劃設黃色網格線(帶回研議)。
9	光明路與越堤路口旁榕樹會遮掩車行視線。	請芳苑鄉公所適度修剪榕樹，維持良好行車視線。

