

檔 號：  
保存年限：

## 彰化縣政府 函

地址：50001彰化縣彰化市中山路2段  
500號

承辦人：專員

電話：04-7250057轉2427

傳真：04-7244978

電子信箱：musliu0601@mail.bocach.gov  
.tw

受文者：行政院農業委員會農田水利  
署彰化管理處

發文日期：中華民國112年3月27日

發文字號：府授文資字第1120114178號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：會議紀錄1份

主旨：檢送本府112年3月20日辦理「彰化縣歷史建築八堡圳取水口  
範圍釐清及設備更新維護專案小組現場勘查」會議紀錄1份，  
請查照。

說明：依據本府112年3月7日府授文資字第1120078514號開會通知  
單續辦。

正本：王 富委員、廖 中委員、賴 彰委員、經濟部水利署第四河川局、行政院農  
業委員會農田水利署彰化管理處、彰化縣政府水利資源處、傑利德工程顧問有  
限公司

副本：本縣文化局



彰化管理處



**彰化縣政府辦理**  
**彰化縣歷史建築八堡圳取水口範圍釐清及設備更新維護**  
**專案小組現場勘查會議紀錄**

- 壹、現勘時間：112年3月20日（星期一）下午2時30分
- 貳、現勘地點：歷史建築八堡圳取水口（二水鄉倡和村員集路一段418號旁）
- 參、會議時間：112年3月20日（星期一）下午3時
- 肆、會議地點：彰化水管制中心（二水鄉員集路二段227號）
- 伍、主席：召集人
- 陸、出（列）席人員：（如後附簽到表）紀錄：
- 柒、主席致詞：（略）
- 捌、出席委員建議意見：

一、A委員

- （一）原公告為因土地重測後地號已有變化，建議變更為重測後地號。
- （二）舊取水口並非目前主要灌溉取水位置，而係做為補充東螺溪水源之用，故取水門、放水門僅需依原有形式修復並符合功能即可。
- （三）竣工紀念碑不宜做更動，僅需做表面清洗、修繕即可。
- （四）取水口附近環境可納入一併規劃。
- （五）歷史建築座落範圍，本體宜做測量與地籍套繪再做變更。
- （六）規劃設計書圖應送文化局審查通過方可施作。

二、B委員

- （一）目前公告之地號如沒將閘門及紀念碑納入，建議進一步釐清相關工程設施及紀念碑應納入。
- （二）有關取水閘門及放水閘門之整修，建議依目前材料及動力系統修復。
- （三）有關水門體上面之淤沙、雜草建議一併清除，以利觀覽。
- （四）紀念碑位置並與閘門的使用衝突性不高，建議原地保存。
- （五）目前尚有部分被掩埋的手動水門建議能將其整理出來。

三、C委員

有關八堡圳取水口範圍釐清及設備更新維護：

- (一) 水門扇為木製仍可以使用，應維護原工法。
- (二) 連接欄杆與水邊的接杆目前斷掉，仍應用較好不鏽鋼材來修護。
- (三) 門框周側有汙歲，也有必要作清汙。
- (四) 紀念碑以不動為原則。

玖、 結論及建議：

- 一、原公告為因土地重測後地號已有變化，目前公告之地號如沒將閘門及紀念碑納入，建議進一步釐清相關工程設施及紀念碑應納入，並變更為重測後地號。
- 二、舊取水口並非目前主要灌溉取水位置，而係做為補充東螺溪水源之用，故取水閘門及放水閘門之整修，建議依原有形式、材料及動力系統修復，水門扇為木製仍可以使用，亦應以原工法維護，連接欄杆與水邊的接杆目前斷掉，仍應用較好不鏽鋼材來修護。
- 三、竣工紀念碑位置並與閘門的使用衝突性不高，建議原地保存以不動為原則，僅需做表面清洗、修繕即可。
- 四、取水口附近環境可納入一併規劃，水門體、門框周側之淤沙、雜草、汙穢建議一併清汙、清除，以利觀覽，目前尚有部分被掩埋的手動水門建議能將其整理出來。
- 五、規劃設計書圖應送文化局審查通過方可施作。

壹拾、 臨時動議：無。

壹拾壹、 散會：下午 4 時正

# 彰化縣歷史建築八堡圳取水口範圍釐清及設備更新維護

## 專案小組現勘照片



圖 1：傑利德工程顧問公司技師向委員說明案情



圖 2：取水口閘門較無使用現況雜草叢生



圖 3：放水口閘門現況仍使用中



圖 4：專案小組與會人員於彰化用水管制中心聽取工程顧問公司簡報

# 彰化縣歷史建築八堡圳取水口範圍釐清及設備更新維護

## 專案小組現場勘查會議簽到表

壹、時間：中華民國 112 年 3 月 20 日（星期一）

貳、地點：歷史建築八堡圳取水口

（彰化縣二水鄉倡和村員集路一段 418 號旁）

參、主持人：王 崑

肆、現勘人員：

與會人員	請簽名
王召集人貞富	王 崑
廖委員志中	廖 中
賴委員志彰	賴 彰
經濟部水利署第四河川局	洪 繼 工程師 副工程師

與會人員	請簽名
行政院農業委員會農田水利署 彰化管理處	灌溉股長 張 彰化用水管理中心主任 蕭建源 城電股 吳 杏
傑利德工程顧問有限公司	吳 技師
彰化縣政府水利資源處	
彰化縣文化局	劉 文 范 情
其他	逢甲大學：陳 森