

阿公店水庫水門操作規定第十點修正

對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>十、水庫洩水警報之配合操作規定如下：</p> <p>(一) 豎井溢洪管開啟放水前二小時或越域排洪道將發生自由溢洪時，應播放水庫洩水警報，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。但於實施緊急放水，無法預先通知時，得立即通知並同時播放警報後放水。</p> <p>(二) 豎井溢洪管於空庫防淤期間，閘門一旦為全開狀態，其放流量之增減改由水庫水位自動調節，不再廣播或通報。</p> <p>(三) 緊急放水時，應先少量放水示警，再視需要逐漸增加放水量。</p> <p>(四) 緊急放水時閘門開度之調整或增減放流量時，不再廣播或通報。</p>	<p>十、水庫洩水警報之配合操作規定如下：</p> <p>(一) 豎井溢洪管開啟放水前一小時或越域排洪道將發生自由溢洪時，應播放水庫洩水警報，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。但於實施緊急放水，無法預先通知時，得立即通知並同時播放警報後放水。</p> <p>(二) 豎井溢洪管於空庫防淤期間，閘門一旦為全開狀態，其放流量之增減改由水庫水位自動調節，不再廣播或通報。</p> <p>(三) 緊急放水時，應先少量放水示警，再視需要逐漸增加放水量。</p> <p>(四) 緊急放水時閘門開度之調整或增減放流量時，不再廣播或通報。</p>	<p>配合阿公店水庫運用要點第十二點修正草案，修正第一款豎井溢洪管開啟放水之洩水警報規定，由放水前一小時提前至放水前二小時。</p>