

臺南市政府都市發展局 開會通知單

受文者：崇峻工程顧問有限公司

發文日期：中華民國114年1月2日

發文字號：南市都設字第1132620176號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：「福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫測
設及後續擴充監造」第6次工作會議

開會時間：中華民國114年1月15日(星期三)下午2時0分

開會地點：永華市政中心10樓都委會會議室

主持人：顏副局長永坤

聯絡人及電話：陳盈穎正工程司(06)2991111#8038

出席者：崇峻工程顧問有限公司

列席者：

副本： 本局都市設計科

備註：本次會議討論議題如下：

一、細部設計階段民眾參與活動之規劃方案及內容。

二、細部設計修正內容：

(一)鋪面計畫(含規格、鋪排、停車格位鋪排、暗示下方
福安坑水道的鋪面設計等)。

(二)植栽整備圖(含移植、移除、新植計畫)。

(三)照明模擬圖。

(四)建興國中新設校門(含規格、材質、顏色等細設內
容)。

(五)導覽說明牌(含型式、規格、說明內容及編排)。

(六)球型監視器建議位置。



裝



訂



線

檔 號：
保存年限：

臺南市政府都市發展局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳盈穎
電話：(06)2991111#8038
傳真：(06)2953342
電子信箱：doublewin@mail.tainan.gov.tw

受文者：崇峻工程顧問有限公司

發文日期：中華民國114年1月17日
發文字號：南市都設字第1140143089號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄1份 (0143089A00_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送114年1月15日召開「福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫測設及後續擴充監造」第6次工作會議紀錄一份，請查照。

說明：請貴公司依會議決議於114年2月10日前提供修正後之樹木風險自主檢查表及細設階段民參企劃送達本局，其中民參企劃應確定辦理日期、時間、場地、路線及邀請單位等內容。

正本：崇峻工程顧問有限公司

副本：本局副局長室、本局主任秘書室、本局都市設計科



「福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫測設及後續擴充監造」第 6 次工作會議 會議紀錄

一、開會時間：114 年 1 月 15 日(星期三)下午 2 時 00 分

二、開會地點：永華市政中心 10 樓都委會會議室

三、主持人：顏副局長永坤

四、出席人員：崇峻工程顧問有限公司-溫專案經理健安、謝立彥；

都市發展局-李科長澤育、陳正工程司盈穎、杜宗銘

五、會議紀錄：陳盈穎

六、會議決議：

1. 民眾參與活動：

- (1) 報名請採線上報名，並以受理 100 人報名、邀請其中 50 位方式辦理，並考量預留本案相關團體之保留名額。
- (2) 辦理日期暫定 3 月下旬至 4 月中擇避免影響學校教學之時段辦理。

2. 設計圖面：

- (1) 樹木風險自主檢查表，校門入口廣場東側 4 株大王椰子(編號棕 2~棕 5)建議可依學校意見移除，至於校舍對稱風貌的大王椰子(編號棕 13~棕 18)及位於乾式庭園造景綠地上未直接危及人員的大王椰子(編號棕 6~棕 8)，則請保持現狀。
- (2) 目前植栽移植位置位於本案設計範圍內，因移植後樹距過近恐影響喬木生長環境，請規劃單位再與校方討論其他校內移植位置。
- (3) 鋪面計畫之白色鋪磚，請調整其他顏色或變換鋪排方式；鋪面編排請再針對收邊、不同顏色或材質之鋪面交接處處理提供細設圖。
- (4) 暗示隱沒段下方福安坑溪水道的鋪面，仍請考量車行承載重量等耐久性，建議參考裝飾性鋼板或隔柵等材質佐以福安坑溪的圖樣或敘事以增加特色，並須注意異材質交接處之處理方式。
- (5) 照明配置，請再考量依區位或高矮燈等不同照明方式區分不同控制迴路，以提高使用彈性。
- (6) 導覽說明牌請調整為瘦高比例之簡潔樣式，牌面說明內容請規劃單位先行跟業務單位討論。
- (7) 為長期監控福安坑溪水位變化，請規劃單位於發包圖說註明施工監

控之球型監視器為完工後之留用設施。

3. 請規劃單位於 114 年 2 月 10 日前提提供修正後之樹木風險自主檢查表及細設階段民參企劃，民參企劃應確定辦理日期、時間、場地、路線及邀請單位，其餘有關設計圖面修正內容並請同步加速辦理。

七、散會時間：下午 3 時 25 分。