

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府觀光旅遊局 書函

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：陳瑋真
電話：(06)6322-231#6497
傳真：(06)6329-247
電子信箱：st83266@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市水環境改善輔導顧問團

發文日期：中華民國108年8月12日

發文字號：南市觀技字第1080942971號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局108年8月7日召開「臺南市運河光流域環境設施—第3期委託設計監造」案基本設計審查會會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本局108年8月1日南市觀技字第1080753948號開會通知單辦理。

正本：交通部觀光局、臺南市政府水利局(綜合企劃科)、臺南市政府水利局(水利新建工程科)、臺南市政府水利局(水門抽水站管理科)、臺南市政府工務局(公園管理科)、臺南市公共運輸處、臺南市環境景觀總顧問、臺南市水環境改善輔導顧問團、聚合果有限公司(楊士毅)、森合環境設計顧問有限公司、本局風景管理科、經濟部水利署第六河川局

副本：本局觀光技術科

臺南市政府觀光旅遊局

「臺南市運河光流域環境設施-第3期委託設計監造」案

基本設計審查會紀錄

一、時間：民國 108 年 8 月 7 日下午 14 時 30 分

二、地點：民治市政中心世紀大樓 8 樓會議室

三、與會人員：詳簽到簿

四、各單位意見：

(一) 臺南市環境景觀總顧問—吳信宏

1. 建議設計單位可將對面札哈木原住民公園一併納入本案周邊整體規劃考量。
2. 請釐清大魚的廣場使用機能，或許可朝多用途使用。
3. 考量後續維管，木棧道使用量體是否有再調整的可能。
4. 木材材質及保固規範請納入圖說，並注意避免使用特定工法以免涉及綁標。

(二) 臺南市水環境改善輔導顧問團—溫建安

1. 甲種圍籬請注意加設防溢座，並注意施工期間臨時排水道之施設。
2. 鋪面除主要活動區域外，其餘應最大化考量其透水性。
3. 針對生態檢核要求，施工場域應對包含土方堆置、施工便道…等進行場域規劃，並應呈現於圖面中加以規範。
4. 提醒事項：由於相關設計資料均須公開展示，建請於細設報告中

針對綠覆率增加及混凝土使用量之減少加以分析。承上，有關工程中人工營造環境補償之內容亦應加以論述。

5. NGO 團體-城鄉河溪論壇曾表明本案內容應與水環境無關，故請針對水環境改善計畫中環境永續及親水空間補充都市林營造之功能及其恢復生態功能系之基礎幫助等相關說明，俾利維持案件開發效益。

(三) 聚合果有限公司—楊士毅

1. 有些活動行為無法同時共存於一個空間，建議大魚的區塊為休憩停留、觀賞表演等性質使用。
2. 建議大魚廣場的鋪磚顏色可再作調整，如漸層顏色搭配等方式。
3. 目前木棧道及座椅線條設計過於生硬、有稜有角，建議調整線條；設施邊角建議採導角設計。

(四) 臺南市公共運輸處

1. 有關公車亭移設，請觀旅局邀集里長、公所等共同會勘確認移設位置。

(五) 工務局(書面意見)

1. 有關港濱公園因臨海，木製設施不耐溫差及濕度差，較易形變，後續維護不易，請修正材質。
2. 週邊另有一港濱特色遊戲場案，請納入考量其動線出入。

3. 非公園用地範圍之設施，完工後請逕洽主管單位接管。

(六)水利局(書面意見)

1. 有關裝設安平抽水站體牆面洞投光燈部分，相關設備設計時建議考量阻隔站內沼氣，以延長燈具使用年限。
2. 為利後續操作維護管理，相關照明控制箱建議設置於貴局機房內，亦可減少沼氣侵蝕。
3. 安平抽水站站體外牆抵石子整修於108年3月7日驗收合格保固5年，本案環境設施改造計畫對抽水站站體外牆之施工會影響本局與承商之保固責任，設計時建請納入考量。

(七)本局風景區管理科—張瑜庭

1. 建議設計單位將大魚的祝福設施使用年限納入考量，來設計該廣場周邊設施。
2. 希望能一併在該工程內改善大魚的祝福，讓設施好維護。
3. 建議依工程比例撥維護經費。
4. 建議本案工程經費投資在本局自己的土地上。

(八)本局觀光技術科

1. 請設計單位確實測量基地範圍，並確認是否會影響到安平小鎮案之步道石及噴灌系統線路。
2. 大魚的祝福連假觀賞人潮較多，請考量明年開工後遇春節連假等

半半施工配合及工程圍籬圍設範圍。

3. 遊憩頭廣場部分木頭座椅老舊，建議可於本次一併整理。
4. 圖說請補工程告示牌。

(九)唐簡任技正呈瑞

1. 運河周邊亮點之串聯有無作整體考量。
2. 建議可針對大魚的祝福施作一次性養護，如費用許可建議納入預算編列。
3. 請針對本案設施後續維管作檢討。

五、決議：

1. 本次基本設計案請設計單位參酌本次各單位審查意見修訂基本設計及報告書，於8月16日前提送予本局續審。
2. 請業務單位於後續審查會，邀請涉及本案內容之各局處科室(如：工務局、民族事務委員會)及周邊設計案廠商(含港濱歷史公園特色遊戲場、安平區遊憩碼頭欄杆修繕、札哈木原住民公園等)務必出席與會，俾作本案周邊整合考量。

六、散會:下午 16 時 30 分。

「臺南市運河光流域環境設施—第3期委託設計監造」案

基本設計審查會簽到簿

時間：108年8月7日(下午14:30)

地點：民治市政中心世紀大樓8樓會議室

主持人：唐簡任技正呈瑞 唐呈瑞

出席人員：

單位	職稱	簽名
交通部觀光局		
臺南市政府 水利局		
臺南市政府 工務局		
臺南市 公共運輸處	辦事員	許文云
臺南市環境 景觀總顧問	顧問	吳信宏 謝敏慈
臺南市水環境 改善輔導顧問團		溫建輝 林芷儀
聚合果有限公司		楊士誠
本局風景區管理科		張明厚
本局觀光技術科	科長	蔡文志 陳瑞真
森合環境設計顧問 有限公司		陳建強 王乙欣 張明厚

