

檔 號：  
保存年限：

## 經濟部水利署第六河川局 函

地址：82050高雄市岡山區柳橋西路15號  
聯絡人：李宜靜  
聯絡電話：07-6279019 #319  
電子信箱：wra06114@wra06.gov.tw  
傳真：07-6260225

受文者：禾唐工程顧問有限公司

發文日期：中華民國109年7月13日  
發文字號：水六規字第10903023120號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：會議紀錄 (1090302312\_1\_131431080640001.pdf)

主旨：檢送「台南地區曾文溪排水（第二次修正）一十二佃箱涵  
段用地範圍線局部變更說明書(第36-1、36-2、38、39、  
39-1、39-2號)」地方說明會會議紀錄一份，請查照。

說明：依據本局109年07月02日水六規字第10903021710號開會通  
知單賡續辦理。

正本：吳國嘉 君、臺南市政府水利局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府工務局、  
臺南市安南區公所、佃東里里長程全祿、佃西里里長高進見、淵東里里長黃旺  
根、淵西里里長周竹抱、經濟部水利署水利規劃試驗所、禾唐工程顧問有限公司  
副本：陳亭妃立法委員服務處、陳信良議長服務處、經濟部水利署、本局工務課、黎明  
工程顧問股份有限公司(均含附件)



「台南地區曾文溪排水（第二次修正）— 十二佃箱涵段用地範圍線  
局部變更說明書（第 36-1、36-2、38、39、39-1、39-2 號）」

地方說明會

會議紀錄

壹、開會時間：中華民國 109 年 7 月 10 日（星期五）下午 02 時 00 分

貳、開會地點：臺南市安南區公所四樓會議室

參、主持人：吳課長俊益

紀錄：林穎志

肆、主持人致詞：(略)

伍、出席單位人員意見：

一、里民 吳先生

(一) 箱涵工程施作時，道路能否繼續通行？

(二) 渠道、道路及路肩綠帶之寬度會再改變嗎？

二、佃西里 高里長進見

(一) 曾文溪排水箱涵工程進度受地方民眾及鄰近地主密切關注，其各場次地方說明會應邀請鄰近各里里長及地主共同參與。

三、佃東里 程里長全祿

(一) 箱涵工程分為三段進行，其各段工程位置位於何處？

(二) 據悉第二段箱涵工程部份渠段改採明渠設計，其位置位於何處？海佃路東側或西側？

(三) 箱涵工程之施作應事先通知鄰近各里里長。

陸、結論：

一、與會單位與民眾對曾文溪排水十二佃箱涵段用地範圍線擬局部變更調整一案原則認同，民眾意見將納入局部變更說明書辦理。

二、民眾關切十二佃排水箱涵工程施作一節，本局將擇期召開工程施工地方說明會，向民眾說明工程設計內容及預計施工工期等。





柒、散會（中華民國 109 年 7 月 10 日下午 02 時 50 分）

捌、地方說明會照片：



「台南地區曾文溪排水（第二次修正）—十二佃箱涵段用地範圍線局部變更說明書(第36-1、36-2、38、39、39-1、39-2號)」地方說明會  
會議出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第六河川局

時間	109年7月10日下午2時整		地點	臺南市安南區公所 四樓會議室	
主持人	吳課長俊益 		紀錄		
出席人員		單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
	1	臺南市政府工務局	技正		
	2				
	3	臺南市政府水利局			
	4				
	5	臺南市政府都市發展局		請假	
	6				
	7	臺南市安南區公所			
	8				
	9	佃東里里長程全祿	里長		
	10				
	11	佃西里里長高進見	里長		
12					

	單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註
出席人員	13	淵東里里長黃旺根			
	14				
	15	淵西里里長周竹抱	里長	周竹抱	
	16				
	17	經濟部水利署			
	18				
	19	經濟部水利署 水利規劃試驗所			
	20	陳亭妃立法委員服務處	主任	張文雄	
	21	議長鄧信良	秘書	林子文	
	22	禾唐工程顧問有限公司	經理	陳維英	
	23			謝佳榮	
	22	黎明工程顧問有限公司		林祥民 陳山	
	23			周書弘 林煒	
	24	經濟部水利署 第六河川局			
25					
26			周文鴻 莊宗德		
27			丁嘉賢 葉劍鋒		

	單位		職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
	出席人員	27	土地所有權人		吳國嘉
28				徐金泉	
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

審 查 意 見	處 理 情 形
<b>一、里民 吳先生</b>	
1. 箱涵工程施作時，道路能否繼續通行？	1. 疏洪箱涵工程施作期間，渠道左岸將預留 3 公尺寬道路供人車通行。
2. 渠道、道路及路肩綠帶之寬度會再改變嗎？	2. 本次用地範圍線局部變更僅將用地範圍線整體向北平移，其渠道、道路及路肩綠帶等寬度均未變更。
<b>二、佃西里 高里長進見</b>	
1. 曾文溪排水箱涵工程進度受地方民眾及鄰近地主密切關注，其各場次地方說明會應邀請鄰近各里里長及地主共同參與。	1. 後續將依程序召開工程施工地方說明會，並邀請鄰近各里里長及地主共同參與。
<b>三、佃東里 程里長全祿</b>	
1. 箱涵工程分為三段進行，其各段工程位置位於何處？	1. 疏洪箱涵工程之一工區工程範圍為 0K+000~0K+650 渠段、二工區工程範圍為 0K+650~1K+300 渠段、三工區工程範圍為 1K+300~1K+900 渠段。
2. 據悉第二段箱涵工程部份渠段改採明渠設計，其位置位於何處？海佃路東側或西側？	2. 疏洪箱涵長度為 1.9 公里，為定期辦理箱涵清疏及整理，避免土砂及雜物堵塞影響箱涵排水功能，故於局部渠段設置清掃孔，以利日後箱涵維護管理。其清掃孔約設置於海佃路旁。
3. 箱涵工程之施作應事先通知鄰近各里里長。	3. 疏洪箱涵工程施作前，將事先通知鄰近各里里長。
<b>四、結論</b>	
1. 與會單位與民眾對曾文溪排水十二佃箱涵段用地範圍線擬局部變更調整一案原則認同，民眾意見將納入局部變更說明書辦理。	1. 遵照辦理。
2. 民眾關切十二佃排水箱涵工程施作一節，本局將擇期召開工程施工地方說明會，向民眾說明工程設計內容及預計施工工期等。	2. 遵照辦理。