

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：110 年度旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第 9 次工作會議
- 貳、會議時間：110 年 4 月 16 日(星期五)上午 10 時
- 參、會議地點：大坪林聯合開發大樓 15F 第一講習教室
- 肆、主持人：賴署長建信
- 伍、記錄人：林雅谷
- 陸、出席人員：(詳如簽到簿)
- 柒、主持人致詞：(略)
- 捌、中央氣象局、氣象專家、本署各水資源局、台水公司報告：(略)
- 玖、綜合討論：(略)
- 拾、綜合決議：

- 一、4 月迄今臺灣西部地區幾無降雨，預測未來 2 週內仍無明顯降雨訊號，水情依然十分嚴峻，請各單位持續審慎應對，目前各項抗旱水源及節水管控措施符合預期效果，經檢討將建議維持各地區水情燈號，請各單位務必嚴格遵守旱災中央災害應變中心各項節水管控措施，並視最新降雨預測，必要時建議加開旱災中央災害應變中心工作會報檢討採取進一步措施。
- 二、苗栗、臺中及北彰化地區自 110 年 4 月 6 日起實施紅燈供 5 停 2 措施，節水成效已達 15%以上目標，復水情形亦如預期，對民生及產業影響程度小，惟中部地區水庫入流量持續不佳，仍需努力節水，請水利署與台水公司持續依實際執行情形檢討分區供水操作精進作法，在不延緩復水時程下再提升節水成效。
- 三、各地區水情燈號雖建議不調整，惟因應水情變化，針對下列地區節水措施建議酌作調整，並提案至旱災中央災害應變中心工作會報檢討實施：
 - (一)桃園地區石門水庫入流量持續減少，蓄水率已低於 3 成且持續下降，即日起自來水減壓時段由原本夜間 10 時至隔日 6 時擴大為全日實施。
 - (二)自下一週 4 月 23 日起，新竹地區每月 1,000 度以上工業用水戶由節水 11%提升至 13%，臺南及高雄地區每月 1,000 度以上工業用水戶由節水 7%提升至 11%，非工業用水戶、游泳池、

洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10%提升至20%。

四、因應水情變化，除下列地區管控值調整外，其餘地區依前次會議控管持續辦理：

- (一)近期因新竹支援苗栗管網不穩定問題，爰新竹支援苗栗地區每日1萬噸水量自即日起暫停。
- (二)苗栗及臺中地區依上週分區供水實施檢討結果，永和山水庫出水量管控由每週66.5萬噸調整為65萬噸(約平均每日9.3萬噸)，鯉魚潭及石岡壩水庫公共出水量管控由每週787.5萬噸調整為766萬噸(約平均每日109萬噸)，並請依每週實施結果檢討調整次週預定管控值。
- (三)蘭潭仁義潭水庫自4月21日起出水量管控由每日12萬噸調整為13萬噸，支援臺南地區水量則由每日1萬噸調整為2萬噸以上。
- (四)南化水庫以穩定高雄地區用水需求下，請南水局與台水公司協調調度支援。
- (五)高屏堰上游低水護岸3口及大泉10號深井1口，合計每日1.8萬噸，請台水公司於4月16日前投入自來水系統。

五、有關高雄市政府、工業局及加工出口區管理處反映高雄地區部分園區廠商因減壓供水進水不足及個案與台電公司汽電共生履約問題，請工業局邀集相關單位於早災中央災害應變中心產業供水分組提案討論；另有關農水署雲林管理處所提大區輪灌尖峰用水需求一節，請納入4月19日本署中區水資源局召開水情會議討論。

拾壹、散會