

經濟部水利署 現勘紀錄

壹、名稱：「離島地區供水改善計畫」第二期執行情形、第三期需求及北竿緊急備援海淡機組現勘

貳、時間：112年12月14日(星期四)

參、地點：馬祖地區水資源相關工程

肆、主持人：郭純伶組長

紀錄：洪秉吉

伍、出(列)席單位及人員：

連江縣自來水廠：陳志國廠長、吳秉昇課長、鄭錦隆工程司

水利署：李亞儒科長、彭文霈副工程司、洪秉吉工程員

北水分署：林凱文科長、陳宜欣副工程司

陸、決議：

- 一、為穩定北竿地區供水，請北水分署評估連江水廠所需新竹緊急海淡機組設備單元(5um精密過濾器3支、增壓泵、高壓泵)借用至北竿地區方案所需經費及各設備年限。
- 二、請水利署水源組盤點離島地區供水改善計畫第二期剩餘經費，以利後續統籌運用。