

篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪30-34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 報告編號：2004717

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第4頁共6頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局管理課 收件日期/時間：2020/12/28 1742

承包商：旺旺營造工程有限公司 試驗日期/時間：2021/1/4 0827

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局管理課 報告日期：2021/1/4

 (2)旺旺營造工程有限公司

地址：(1)宜蘭市民權新路4號(2)宜蘭縣員山鄉文化路37號 試驗方法：CNS 486(2001)

取樣人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 試樣種類：灰黑色天然級配

送驗人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 取樣位置：0K+150支距103

送驗到達時間：12281020/12281020

原試樣乾重(g)：28043

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	23	32	44	57	68	75	77	91	97.3
累積通過百分比(%)	100	77	68	56	43	32	25	23	9	2.7
規範(%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運；☒工地；☐其他：_____。

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*02)1.4版。

報告簽署人



篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 報告編號：2004717

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第3頁共6頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局管理課 收件日期/時間：2020/12/28 1742

承包商：旺旺營造工程有限公司 試驗日期/時間：2021/1/4 0827

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局管理課 報告日期：2021/1/4

 (2)旺旺營造工程有限公司

地址：(1)宜蘭市民權新路4號(2)宜蘭縣員山鄉文化路37號 試驗方法：CNS 486(2001)

取樣人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 試樣種類：灰黑色天然級配

送驗人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 取樣位置：OK+450支距135

送驗到達時間：12281020/12281020

原試樣乾重(g)：26811

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	30	42	47	54	58	65	76	90	97.5
累積通過百分比(%)	100	70	58	53	46	42	35	24	10	2.5
規範(%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運：_____ ☒工地；☐其他：_____


4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*02)1.4版。

報告簽署人



篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 報告編號：2004717
業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第2頁共6頁
監造單位：經濟部水利署第一河川局管理課 收件日期/時間：2020/12/28 1742
承包商：旺旺營造工程有限公司 試驗日期/時間：2021/1/4 0827
委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局管理課 報告日期：2021/1/4
(2)旺旺營造工程有限公司
地址：(1)宜蘭市民權新路4號(2)宜蘭縣員山鄉文化路37號 試驗方法：CNS 486(2001)
取樣人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 試樣種類：灰黑色天然級配
送驗人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 取樣位置：OK+750支距108
送驗到達時間：12281020/12281020

原試樣乾重(g)：27373

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	24	35	46	56	64	72	76	92	97.4
累積通過百分比(%)	100	76	65	54	44	37	28	24	8	2.6
規範(%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運：☒工地；☐其他：_____

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*02)1.4版。

報告簽署人



篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 報告編號：2004717

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第1頁共6頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局管理課 收件日期/時間：2020/12/28 1742

承包商：旺旺營造工程有限公司 試驗日期/時間：2021/1/4 0827

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局管理課 報告日期：2021/1/4
(2)旺旺營造工程有限公司

地址：(1)宜蘭市民權新路4號(2)宜蘭縣員山鄉文化路37號 試驗方法：CNS 486(2001)

取樣人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 試樣種類：灰黑色天然級配

送驗人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 取樣位置：0K+950支距97

送驗到達時間：12281020/12281020

原試樣乾重(g)：28427

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	24	40	48	57	61	67	76	90	97.1
累積通過百分比(%)	100	76	60	52	43	39	33	24	10	2.9
規範(%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運：_____ ☒工地；☐其他：_____


4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*02)1.4版。

報告簽署人



篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 報告編號：2004717
業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第5頁共6頁
監造單位：經濟部水利署第一河川局管理課 收件日期/時間：2020/12/28 1742
承包商：旺旺營造工程有限公司 試驗日期/時間：2021/1/4 0827
委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局管理課 報告日期：2021/1/4
(2)旺旺營造工程有限公司
地址：(1)宜蘭市民權新路4號(2)宜蘭縣員山鄉文化路37號 試驗方法：CNS 486(2001)
取樣人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 試樣種類：灰黑色天然級配
送驗人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 取樣位置：1K+300支距80
送驗到達時間：12281020/12281020

原試樣乾重(g)：26094

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	23	32	42	51	54	71	78	89	97.2
累積通過百分比(%)	100	77	68	58	49	46	29	23	11	2.8
規範(%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運；☒工地；☐其他：_____。

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*02)1.4版。

報告簽署人



篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 報告編號：2004717

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第6頁共6頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局管理課 收件日期/時間：2020/12/28 1742

承包商：旺旺營造工程有限公司 試驗日期/時間：2021/1/4 0827

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局管理課 報告日期：2021/1/4

 (2)旺旺營造工程有限公司

地址：(1)宜蘭市民權新路4號(2)宜蘭縣員山鄉文化路37號 試驗方法：CNS 486(2001)

取樣人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 試樣種類：灰黑色天然級配

送驗人員：第一河川局-林逸修/旺旺-游國賢 取樣位置：1K+550支距25

送驗到達時間：12281020/12281020

原試樣乾重(g)：26890

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	15	26	36	48	54	69	74	91	96.9
累積通過百分比(%)	100	85	74	64	52	46	31	26	9	3.1
規範(%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運：☒工地；☐其他：_____

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*02)1.4版。

報告簽署人

