

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：112年度旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第18次工作會議

貳、會議時間：112年6月30日（星期五）下午4時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室

肆、主持人：林元鵬總工程司

記錄：黃信富

伍、出（列）席單位及人員：（詳簽到表）

陸、主持人致詞：（略）

柒、報告及討論事項：（略）

捌、決議

一、強化區域調度

- （一）請北水局洽北水處加速辦理一清幹管修復工作、縮短完工期程，盡速恢復調度支援能力，並請北水局維持石門水庫高水位操作方式，以因應後續枯水期間之用水需求。
- （二）為穩定彰化地區供水量及減少地下水使用，鯉魚潭水庫出水管控值調增為每日66.5萬噸。
- （三）目前嘉興淨水場尚未達供水每日7萬噸目標，台水公司中工處已評估增設淨水設備，將淨水能力提升至每日10萬噸（常態供水每日9萬噸），請台水公司總管理處務必督促中工處於112年底前完成，俾於枯水期間發揮正常調度功能。
- （四）請本署水源組正式函文台水公司務必加速完成嘉興淨水場淨水能力改善相關工作。
- （五）依氣象預報，近期南部山區有午後雷陣雨機會，請南水局密切關注降雨情形，務實協調嘉南管理處節省曾文-烏山頭水庫供灌水量，除有助於完成二期作第1-2組供灌外，亦可增加其他組別供灌的可能性。
- （六）為提升曾文-烏山頭水庫蓄水量，自7月1日起調降臺南地區曾文-烏山頭系統公共用水出水量為每日37萬噸，支援嘉義水量調降為每日3.2萬噸，而蘭潭-仁義潭水庫出水量由每日11萬

噸調升為每日18萬噸。

(七)目前澎湖地區湖庫蓄水量偏低，請台水公司自7月1日起調降湖庫出水量為每旬2萬噸，餘由海淡廠增加產水補足。

二、2023年穩定南部供水抗旱計畫

(一)請本署水源組持續追蹤列管2023年穩定南部供水抗旱計畫項下新設抗旱設施之後續水權申請、移交接管等作業辦理情形。

(二)有關「強化區域調度之臨時管線工程」之設施加強及永久留用，涉及計畫經費使用及施工期程部分，請南水局儘速確認方案及持續辦理，並於8月中旬前完成。

三、有關曾文溪渡槽、鹽水溪西勢堤段兩處需支援抽水機協助供灌事宜，請水利防災中心協助調度抽水機全力支援。

玖、臨時動議：(無)

拾、散會