

# 蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工程

## 附表-民眾參與資料文件



「蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工  
程」設計前協調會



# 經濟部水利署第一河川局

## 「蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工程」

### 設計前協調會會議紀錄

- 一、開會時間：108 年 08 月 26 日上午 14 時 10 分
- 二、開會地點：錦草社區活動中心
- 三、主持人：葉 [REDACTED] 記錄：羅 [REDACTED]
- 四、出席列席人員：如出席人員簽名冊。
- 五、業務單位報告：(略)
- 六、結論：
  - (一) 既有自行車道旁之護欄改為 RC 混凝土與五結防潮副閘改建工程之防洪牆連接。
  - (二) 為防止漂流木堆積至高灘地，建議高灘地墊高 70CM 並做洩水坡度。
  - (三) 鑒於此處為眼鏡蛇活動頻繁區域，建議保護工施做不要留有孔隙，避免蛇類築巢，防止蛇類咬傷意外。
  - (四) 自行車道旁及高灘地區域之樹木生長不良，建議移除。考慮後續維管，建議不種植灌木。
  - (五) 五結排水出口處凸堤堤頂設置 4M 寬，堤頂及堤內種植草皮。
  - (六) 建議施做親水步道至排水路。
  - (七) 請納入堤後階梯改善，依蘭陽溪五結堤防上游階梯形式施作。
  - (八) 高灘地區域建議喬木種植於兩側，中間區域盡量淨空，以利後續維護管理及使用。
- 七、散會：當日下午 15 時 30 分。

# 蘭陽溪五結堤防（噶瑪蘭橋下游）環境改善工程 設計前協調會簽名冊

主辦單位：水利署第一河川局

時 間	108年08月26日14時00分	地 點	錦草社區活動中心	
主 持 人	葉正工程司珽菘	紀 錄	羅 [REDACTED]	
出席人員	單 位	職 稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註
	1	第一河川局	葉 [REDACTED]	
			羅 [REDACTED] 王 [REDACTED]	
		縣議會	蔡 [REDACTED]	
			簡 [REDACTED]	
	2	宜蘭縣政府農業處		
		宜蘭縣政府水利資源處		
	3	宜蘭縣五結鄉公所		吳 [REDACTED] 沈 [REDACTED] 蔡 [REDACTED]
				黃 [REDACTED] 郭 [REDACTED]
	4	宜蘭縣五結鄉錦眾村辦公室		邱 [REDACTED] 郭 [REDACTED]
	5	宜蘭縣五結鄉錦草社區發展協會		林 [REDACTED] 黃 [REDACTED]
				劉 [REDACTED] 簡 [REDACTED]
	<del>6</del>	<del>宜蘭縣野鳥學會</del>		林 [REDACTED] 梁 [REDACTED]
				陳 [REDACTED]
	6	宜蘭縣野鳥學會		

會議照片(8/26)：





「蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工程」施工地方說明暨全民督工宣導會議



# 經濟部水利署第一河川局 開會通知單

26050

宜蘭市民權新路4號

受文者：本局工務課

發文日期：中華民國108年12月18日

發文字號：水一工字第10801085410號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：召開「蘭陽溪五結堤防（噶瑪蘭橋下游）環境改善工程」施工  
地方說明暨全民督工宣導會議

開會時間：108年12月24日(星期二)下午2時30分

開會地點：工地現場(蘭陽溪口民宿前)

主持人：██████████

聯絡人及電話：██████████ 03-9324031 ██████████

出席者：宜蘭縣政府、宜蘭縣五結鄉公所、宜蘭縣議會、宜蘭縣五結鄉民代表會、宜蘭縣五結鄉錦  
眾村邱政富村長辦公室(請通知週邊地方人士)、五結鄉錦草社區發展協會

列席者：正宗營造有限公司

副本：本局管理課

備註：為配合環保政策，請自備環保杯。

# 經濟部水利署第一河川局

## 「蘭陽溪五結堤防（噶瑪蘭橋下游）環境改善工程」

### 工程施工地方說明會暨全民督工宣導會議紀錄

一、開會時間：108 年 12 月 24 日下午 2 時 30 分

二、開會地點：工地現場(蘭陽溪口民宿前)

三、主持人：██████████ 記錄：██████████

四、出席列席人員：如出席人員簽名冊。

五、業務單位報告：

(一) 本工程位於蘭陽溪五結堤防噶瑪蘭橋下游，該河段高灘地植生雜亂，影響環境及視野，防洪高度尚有不足，爰辦理防洪牆加高及環境改善，提升防洪功能外，亦兼具本河段整體景觀、生態之周邊效益；本工程於 108 年 12 月 26 日開工，並預計於 109 年 6 月 22 日完工，工程經費為新台幣 2,135 萬元。

(二) 工程內容包含：防洪牆加高約 325m、石籠護岸約 665m、步道約 1300m、堤後階梯改善 2 處、高灘地環境改善約 3 公頃。

六、綜合意見陳述：(略)

七、結論：

(一) 本工程內容經說明後，各單位及地方皆瞭解及支持。

(二) 考量防洪牆加高後沿線出入高灘區位置過長，建議於與五結防潮副閘門工程銜接處增設階梯，以利後續維護管理。

(三) 因應 109 年春節期間交通順暢及 109 年 2 月 9 日五結鄉公所辦理「2020 五結走尪半程馬拉松」活動，五結防潮副閘門工程封閉溪濱路一段(宜 16 線)之路段，請配合開通通行動線，以利春節期間交通順暢。

(四) 請施工廠商管控施工車輛行駛路線，勿影響附近民眾使用；並落實職業安全衛生措施及工區周邊環境維護。

(五) 與會單位意見當盡力做好及敦親睦鄰；後續倘有任何疑義或建議隨時可向本局反應，據以評估納入本工程施工辦理。

八、散會：當日下午 3 時 20 分。

# 蘭陽溪五結堤防（噶瑪蘭橋下游）環境改善工程 施工地方說明會暨全民監督公共工程宣導會

## 出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第一河川局

時 間	108年12月24日（星期二） 下午2時30分	地 點	工地現場（蘭陽溪口 民宿前）
主 持 人	[REDACTED]	記 錄	[REDACTED]
出 席 人 員	出席單位及人員		簽 名
	1	宜蘭縣政府	
	2	宜蘭縣五結鄉公所	[REDACTED]
	3	宜蘭縣議會	
			[REDACTED]
			[REDACTED]
	4	宜蘭縣五結鄉民代表會	
	5	五結鄉錦眾村辦公室	[REDACTED]
	6	五結鄉錦草社區發展協會	[REDACTED]
			[REDACTED]



經濟部水利署第一河川局

「蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工程」施工地方說明暨

全民督工宣導會議

查驗照片

說明：  
「蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工程」施工地方說明暨全民督工宣導會議



說明：  
「蘭陽溪五結堤防(噶瑪蘭橋下游)環境改善工程」施工地方說明暨全民督工宣導會議



