

經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹、會議名稱：111年「第五河川局轄區在地諮詢小組」第7次會議

貳、開會時間：111年06月28日(星期二)11時00分

參、開會地點：本局第四會議室(後棟二樓)

肆、主持人：莊局長曜成 紀錄：李宇哲

伍、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

陸、主席致詞：(略)

柒、討論事項：(略)

捌、出席委員意見：

一、嘉義縣政府「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」提報案件

(一)賴委員丁甫

1. 六腳排水後朴子腳橋下游段治理工程：基礎以預力混凝土板樁設計之原因與實須請證明。
2. 朴子溪支流-鴨母坵排水(嘉76下游段)治理工程：橫格梁之間距請酌。坡面工是否背鋪塊石請檢討。
3. 栗子崙村落淹水防護治理工程：路面加高以植筋工法，請注意安全。
4. 新結庄抽水站治理工程：建議檢討前池量體。

(二)莊召集人曜成

1. 請補充各案有無召開地方說明會及民眾意見回應情形。
2. 護岸設計工法有否跟民眾溝通請補充說明。
3. 建議加強考慮植栽。

二、「麻魚寮排水護岸新建工程用地先期作業」

(一)賴委員丁甫

1. 下游段出口匯入朴子溪，右岸有聚落，確須保護。提醒如何與朴子溪堤線與主深槽銜接。
2. 上游段治理涉及高鐵聯絡道路安全，也宜予重視。

(二)莊召集人曜成

1. 請補充套繪朴子溪用地範圍線並查明與朴子溪銜接工程。
2. 斷面圖請補充植栽，並盡量採用生態工法。

玖、結論：請提案單位依各委員及各單位意見修正。

拾、散會(12時30分)