

新北市政府（水利局）備忘錄

一、案由：「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」設計諮詢會議

二、時間：109年8月17日上午10時整

三、地點：樹林國小福祿樓5樓科學館

四、出席人員：胡秀芳(樹林國小)、李昭蕙(樹林國小)、王惠郁(武林國小)、張世樺(水利局)、謝宗德(T. Y. Lin)、羅健芸(T. Y. Lin)

五、討論內容：

- (一) 有關爬牆植物，建議種植耐旱性之原生物種，如串鼻龍。
- (二) 有關路面排水，建議蒐集後統一導入鹿角溪人工濕地（下稱濕地），以補充夏季時水源不足之情形。
- (三) 有關樹木移植，經調查現地部分樹木為陽性樹種，其生長快速無移植保留價值，故建議於施工前邀集在地團體（學校）及相關單位先行清查需移植樹種，並確認移植地點及施工動線。
- (四) 有關生態解說牌面，後續可提供解說文字樣稿，由在地團體（學校）協助校稿。
- (五) 濕地現每週皆有辦理教學活動，民眾多自東豐街經鹿角溪水門越堤階梯進入，為免工程阻斷通行，請水利局於施工前先行提供替代動線（圖）。
- (六) 請研議於鹿角溪水門（堤外）旁設置簡易機車停車場地，及於東豐街路口設置天橋通往濕地之可行性，俾利民眾遊憩參訪。

~以下空白~

鹿角溪人工溼地課程發展工作坊

1. 研習時間：109 年 8 月 17 日 10:00 ~ 11:20
2. 研習地點：樹林國小科學館
3. 研習主題：大漢溪水岸廊道串連暨周邊環境改善工程(說明)

序號	校名	姓名	簽到	簽退
1	樹林國小	胡秀芳	胡秀芳	胡秀芳
2	樹林國小	李昭蕙	李昭蕙	李昭蕙
3	樹林國小	劉宗富		
4	桃子腳國中小	周宛瑜		
5	彭福國小	李素芬		
6	彭福國小	鄭玟瑛		
7	大同國小	向婉惠		
8	大同國小	林雅芳		
9	大同國小	張鳳君		
10	武林國小	王蕙郁	王蕙郁	王蕙郁
11	武林國小	謝春桃		
12	樹林高中	林香吟		
13	樹林高中	黃寶如		
14	樹林高中	陳桂玉		
15	樹林高中	陳威延		
16	TYLIN	謝宗德	謝宗德	謝宗德
17	TYLIN	羅健芸	羅健芸	羅健芸

水利局

張世輝

張世輝

張世輝