

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」

民眾說明會會議紀錄

- 一、 時間：109 年 9 月 26 日(星期六) 下午 7 時
- 二、 地點：龍門里民活動中心（基隆市仁愛區南榮路 134 巷 4 號）
- 三、 主持人：賴局長煥鉉
紀錄：石裕誠
- 四、 出席人員：詳簽到簿
- 五、 主席致詞：略
- 六、 會議重點說明：

本次計畫範圍主要為南榮河沿岸，計畫長度約 1 公里。本計畫規劃透過沿線污水截流並設置水質處理設施，提升現有河道水質，打造舒適理想的生活空間。

七、 流程說明：

時間	內容	備註
19:00-19:05	簽到	
19:05-19:10	開場	基隆市環境保護局
19:10-19:30	施工說明	捷博科技股市有限公司
19:30-21:00	意見交流	
21:00~結束	散會	

八、 民眾建議彙整：

1. 工程保險是否有合約、工法是否安全？
2. 設施是否會產生臭異味、低頻噪音，請提供數據參考。
3. 工期內灌漿、出土等作業，大型車輛出入請派義交指揮交通，以維護在地民眾安全(附近小學生很多)。
4. 有關道路封閉的項目，請盡早完工。
5. 有關周邊住宅建物如因工程產生損害，將如何賠償及處理？

九、 蔡立委基隆服務處林秘書發言：

1. 施工圍籬再請評估是否退縮至 4 公尺。
2. 鄰房鑑定的部份請公開資訊給有需要的民眾參考。

十、 鄭議員文婷發言：

1. 歸納民眾對本案的主要意見，分別為施工圍籬退縮的可行性、基樁的安全性及處理水質是否會造成環境異味等三點，請主辦單位再詳加說明。

十一、 意見處理及回復：

1. 有關公共工程之規劃設計及工法的選擇，相較於民間工程，標準更加嚴格，工程保險屬商業保險仍有一定的上限，本案開挖設計採用擋土排樁、鑽掘樁的方式建立基樁，除了低擾動較無噪音外，同時兼顧安全性，可即時評估監測狀

況再調整施工程序，樁位間亦會施作止水樁。

2. 本案資訊公開資料(如規劃設計內容、工法等)可至本市水環境改善計畫網頁查詢，另鄰房鑑定報告將放置於承商工務所，供有需要的民眾洽詢。
3. 施工期間會安排人員指揮交通，維繫工區周邊安全。
4. 施工圍籬的部份，已從原規劃退縮 3 公尺，經評估又再退縮 0.5 公尺，共計退縮 3.5 公尺，為兼顧施工品質及效率，施工空間有其必要性，將再評估是否可再調整。
5. 水淨場主要處理的範圍為龍門橋上游，綜合污染程度較低的上游原水將南榮河兩旁住戶排放的生活污水稀釋後，併入水淨場內進行礫間氧化處理，淨化水質後再行排放，原則上水質及異味改善程度只會更加優化，處理污水後產生的污泥則將定期進行清運處理。
6. 本案除了針對鄰房進行定期的安全監測外，亦針對災害發生時擬定相關的緊急應變措施，編制緊急應變小組以執行處置及防災，將風險發生率降至最低；如因本工程造成工區周邊建物直接或間接損害，將由施工廠商先行辦理修復，再依法由各單位本權責負起賠償責任。

十二、活動現況：



「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」說明會

簽到簿

編號	單位	職稱	簽名
01	基隆市環境保護局	局長	謝煥銘
02		科長	林崗
03		技士	曾月瑜
04			詹伊辰
05			張宗豪
06			石裕誠
07	艾奕康工程顧問股份有限公司		吳仲發
08			劉芳依
09			陳仁忠
10	捷博科技股份有限公司		王凱中
11			張君陽
12			黃建霖

水利技師公會

張子惠

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」說明會

簽到簿

編號	單位	簽名
01	立法委員蔡適應基隆服務處	秘書 林松子
02		
03	童子瑋議員服務處	
04		
05	鄭文婷議員服務處	鄭文婷
06		
07	張芳麗議員服務處	
08		
09	莊榮欽議員服務處	
10		
11		
12		

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」說明會

簽到簿

編號	單位	職稱	簽名
13	基隆市仁愛區公所		
14			
15			
16	基隆市政府工務處		
17			
18			
19	基隆市政府交通處		
20			
21			
22	基隆市政府都市發展處	技士	周立成
23			
24			

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」說明會

簽到簿

編號	簽名	編號	簽名
01	吳孟晉	13	林義雄
02	吳高連子	14	黃昭志
03	吳靜宜	15	王昱俐
04	吳信德	16	
05	李炳毅	17	
06	連克惟	18	
07	連德榮	19	
08	王昱華	20	
09	邱火城	21	
10	詹月美	22	
11	林德聰	23	
12	王俊民	24	