「鴨母港溝補注水處理工程」說明會 會議紀錄

- 一、時間：108年10月3日（星期四）下午2時30分
- 二、地點：新北市蘆洲區公所5樓會議室
- 三、主席：水利局污設科科长 黃銘昌 紀錄：游宏斌
- 四、出（列）席單位及人員：（詳會議簽名單）
- 五、主席致詞：（略）
- 六、承辦單位報告：（略）

- 七、九碁工程技術顧問有限公司簡報：（略）
- 八、各與會單位意見：（依發言順序）

（一）永德里陳里長：

本案提到建築物可以供活動中心使用，鴨母港溝下游處抽水站當初建設時徵收居民土地，曾承諾要給居民的活動空間至今並未兌現。

水利局答覆：

目前規劃的補注水整治方案是階段性任務，未來納管工程愈趨完善原污水無須處理後，建築物若能符合相關規定及需求時可移撥使用，現階段可將土建主體強度朝未來使用需求一併考量。

(二) 李余典議員服務處:

鴨母港溝當初進行整治時，鄉親都很支持，但是因為整個工程沒有抓等高線，完成後部分區域有積水，才會造成現在河床有臭味的問題。此外，鴨母港溝的污水來自三重的工業區，建議現地處理方式是從微風運河取水，會比目前的設計要好。

水利局答覆：
鴨母港溝的污水，除了三重端之外，還有來自五股端的污水，目前污水納管工程雖然已經做了很多，但是初估還需要4、5年以上的時間才能整體完成。至於微風運河取水的構想，水利局已經評估過，困難很多而且水量有限，因此最後還是決定現地處理方案。

(三) 延平里張里長:

鴨母港溝過去是臭水溝，有黑龍江之稱，這次的補注水處理工程，個人表示贊成。簡報中有說未來鴨母港溝納管工程完成，污水無須處理後，建築物可以供里民使用，建議未來可以做為里民活動中心。

水利局答覆:

目前規劃的補注水整治方案是階段性任務，未來納管工程愈趨完善污水無須處理後，建築物若符合相關規定及需求時可移撥使用。

(四) 李倩萍議員服務處

1. 鴨母港溝下游的臭味，有很多是來自污泥，請問本次工程是否有處理下游的污泥？
2. 本工程的總金額要多少錢？

水利局答覆:

1. 鴨母港溝下游的污泥都已經固化處理，應該不會有臭味，臭味的來源可能是積水，議員若有發現到，可以通知水利局來處理。
2. 本工程預計發包金額大約5000多萬。

(五) 更寮里陳里長

20多年前鴨母港溝進行整治工程時，我就有來聽說明會，現在回頭來看，有一些沒有做到，效果有差。本工程的簡報說得很好，希望能確實做到。

水利局答覆:

各位里長長住在這裡，對這裡的環境變化會很清楚。我們只是過客，基於職責在這個時候來幫忙解決問題。但是我們一定會盡心盡力，有多少經費就要做多少改善，大家一起努力。

(六) 李余典議員服務處

里長說得很對，前面的工程還留有一些後遺症，希望本工程能夠解決，不要再留後遺症，並恢復到過去的自然環境。

水利局答覆:

本工程是過渡期間的治理工程，長期仍然要以恢復生態為依歸。

(七) 水患治理監督聯盟

1. 本次工程經費來自前瞻預算，重點應該是未來怎麼執行，有一些前瞻預算拿來做腳踏車道，執行方向就錯了。
2. 時代進步了，思維也會跟著進步，污染防治希望跟著改，先把水弄乾淨，本工程是污水治理，應該要進行。
3. 對於本工程有以下建議：
 - (1) 鴨母港溝兩側道路改單行道，空出來的車道可以打除岸邊水泥，露出河岸。目前每200米都有迴轉連接道，應該不會影響交通。
 - (2) 當河岸打除水泥後，地下水可以透出來，會流到河道中，自然河道就可以恢復，將來鴨母港溝可以做得比韓國清溪川還要好。

水利局答覆：

新北市中港大排的整治成果也是很好的案例，未來新北市對於此類污水整治也會朝向恢復原有河川樣貌作為目標之一，希望大家持續監督我們，讓新北市的水環境更好。

九、會議結論：

- (一) 本工程已經在進行細部設計，本次工程說明會各參與單位的建議，都會給設計單位參考。
- (二) 本工程預計今年年底發包，順利的話明年可以完成，希望大家持續給我們指導。

十、散會

鴨母港溝補注水處理工程-說明會意見回應表

項次	民眾及民意代表相關意見	本府回應
1	<p>本案提到建築物可以供活動中心使用，鴨母港溝下游處抽水站當初建設時徵收居民土地，曾承諾要給居民的活動空間至今並未兌現。</p>	<p>目前規劃的補注水整治方案是階段性任務，未來納管工程愈趨完善原污水無須處理後，建築物若能符合相關規定及需求時可移撥使用，現階段可將土建主體強度朝未來使用需求一併考量。</p>
2	<p>鴨母港溝當初進行整治時，鄉親都很支持，但是因為整個工程沒有抓等高線，完成後部分區域有積水，才會造成現在河床有臭味的問題。此外，鴨母港溝的污水來自三重的工業區，建議地處理方式是從微風運河取水，會比目前的設計要好。</p>	<p>鴨母港溝的污水，除了三重端之外，還有來自五股端的污水，目前污水納管工程雖然已經做了很多，但是初估還需要4、5年以上的時間才能整體完成。至於微風運河取水的構想，水利局已經評估過，困難很多而且水量有限，因此最後還是決定現地處理方案。</p>
3	<p>鴨母港溝過去是臭水溝，有黑龍江之稱，這次的補注水處理工程，個人表示贊成。簡報中有說未來鴨母港溝納管工程完成，污水無須處理後，建築物可以供里民使用，建議未來可以做為里民活動中心。</p>	<p>目前規劃的補注水整治方案是階段性任務，未來納管工程愈趨完善污水無須處理後，建築物若符合相關規定及需求時可移撥使用。</p>
4	<p>鴨母港溝下游的臭味，有很多是來自污泥，請問本次工程是否有處理下游的污泥？ 本工程的總金額要多少錢？</p>	<p>鴨母港溝下游的污泥都已經固化處理，應該不會有臭味，臭味的來源可能是積水，議員若有發現到，可以通知水利局來處理。 本工程預計發包金額大約5000多萬。</p>
5	<p>20多年前鴨母港溝進行整治工程時，我就有來聽說明會，現在回頭來看，有一些沒有做到，效果有差。本工程的簡報說得很好，希望能確實做到。</p>	<p>各位里長長住在這裡，對這裡的環境變化會很清楚。我們只是過客，基於職責在這個時候來幫忙解決問題。但是我們一定會盡心</p>

		盡力，有多少經費就要做多少改善，大家一起努力。
6	里長說得很對，前面的工程還留有一些後遺症，希望本工程能夠解決，不要再留後遺症，並恢復到過去的自然環境。	本工程是過渡期間的治理工程，長期仍然要以恢復生態為依歸。
7	<p>1. 本次工程經費來自前瞻預算，重點應該是未來怎麼執行，有一些前瞻預算拿來做腳踏車道，執行方向就錯了。</p> <p>2. 時代進步了，思維也會跟著進步，污染防治希望跟著改，先把水弄乾淨，本工程是污水治理，應該要進行。</p> <p>3. 對於本工程有以下建議：</p> <p>(1) 鴨母港溝兩側道路改單行道，空出來的車道可以打除岸邊水泥，露出河岸。目前每200米都有迴轉連接道，應該不會影響交通。</p> <p>(2) 當河岸打除水泥後，地下水可以透出來，會流到河道中，自然河道就可以恢復，將來鴨母港溝可以做得比韓國清溪川還要好。</p>	新北市中港大排的整治成果也是很好的案例，未來新北市對於此類污水整治也會朝向恢復原有河川樣貌作為目標之一，希望大家持續監督我們，讓新北市的水環境更好。