



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、 會勘事由：中庄吊橋結構安全性會勘
- 二、 會勘時間：111 年 12 月 30 日（星期五）上午 10 時 0 分
- 三、 會勘地點：山豬湖生態親水園區停車場
- 四、 主持人：高科長啓洲
紀錄：黃偉哲
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 與會人員意見：

（一）台灣省結構工程技師公會

- 1. 橋梁主索受風吹拂振動所產生的聲音不影響吊橋安全性。
- 2. 建議針對固索器裝設前、後的橋梁索力監測值進行分析。
- 3. 固索器裝設後，應定期檢查確保固索器減震功能正常。

（二）社團法人桃園市土木技師公會

- 1. 建議裝設固索器後對其減震的效果進行監測。

（三）李柏坊議員

- 1. 針對橋梁的安全性及裝設固索器之改善措施應對民眾說明清楚，以解除民眾疑慮。




七、 結論：

- （一）本局已進行中庄吊橋附屬工程招標作業，固索器將於工程開工後 90 天內完成，固索器裝設完成後將可大幅改善橋梁主索風振聲音。
- （二）本局將於開放前發佈新聞稿說明橋梁主索風振聲音不影響吊橋安全性及後續改善措施。



桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：中庄吊橋結構安全性會勘
- 二、會勘時間：111年12月30日(星期五)上午10時
- 三、會勘地點：山豬湖生態園區停車場
- 四、主持人：高科長啓洲
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	李柏坊議員 服務處			
2	社團法人桃園市 土木技師公會			
3	台灣省結構工程 技師公會	常務理事	林正偉	
4	林同棧工程顧問 股份有限工司	PCM	吳岳霖	
5	恆康工程顧問 股份有限公司	技師 監造	吳岳霖 	
6	開源營造 股份有限公司	主任	高啟瑞	
7	水務局 河岸地工程管理科	科長	許榮榮	
8				
9				
10				

桃園市政府水務局

「中庄景觀土丘增設遮陽遮雨設施」

會勘紀錄

壹、會勘時間：112年2月22日(星期三)上午10時

貳、會勘地點：中庄景觀土丘

參、主持人：高科長啓洲

紀錄：黃偉哲

肆、出席單位人員：(詳簽到表)

伍、會勘緣由：

民眾向李柏坊議員服務處建議中庄景觀土丘之共融式遊戲場可增設遮陽遮雨設施供民眾休憩使用，故辦理本次會勘。

陸、會勘經過：

一、水利署北區水資源局：(書面意見)

倘欲於本區設置遮陽遮雨設施，不得影響本局於該區的設施結構及其功能。

二、水利養護工程科：

1. 共融式遊戲區於規劃設計時，考量民眾休憩遮陽及生態保育之需求，故於遊戲區步道及草地周邊種植大量樹木，目前樹木尚在生長階段，待樹木枝葉生長茂盛後即可發揮樹木天然的遮陽效果。
2. 本區因風勢較大，遮陽遮雨設施之結構及基礎需要龐大穩固才能抵抗強風，設置後將會影響景觀視野的通透性。
3. 遊具周邊需有足夠的緩衝空間，故遊戲區已無足夠的腹地設置遮陽遮雨設施，考量民眾休憩需求，可評估在步

道旁的草地上擇適當位置增設座椅供民眾休憩使用。

三、 李柏坊議員服務處：

1. 民眾建議於中庄景觀土丘增設遮陽遮雨設施。
2. 共融式遊戲區已有種植許多樹木，建議於樹下設置座椅供民眾休憩使用。

柒、 結論：

本局將評估在步道旁的草地上擇適當位置增設座椅供民眾休憩使用。

捌、 散會：中華民國 112 年 2 月 22 日上午 10 時 30 分



步道旁草地擇適當地點增設座椅

(以下空白)



桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：中庄景觀土丘增設遮陽遮雨設施會勘
二、會勘時間：112年2月22日(星期三)上午10時
三、會勘地點：中庄景觀土丘
四、主持人：高科長啓洲 高啓洲
五、出席人員：

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	李柏坊議員服務處	秘書	黃朝欽	
2	經濟部水利署 北區水資源局		書面意見	
3	水務局 河岸地管理科		請 假	
4				
5				
6				
7				
8				
9				