

附件

110 年前(第 5)次現勘在地諮詢小組委員意見單位回覆表

會議意見	意見回覆	備註
<p>陳委員世榮</p> <p>(一)東港溪新羅康圈護岸段改善工程</p> <p>1. 工程名稱「護岸」2 字建議刪除，以符實際。</p> <p>2. 排水出口抬高水位工法，建議採臨時性措施，如太空包或沙包，並請注意避免妨礙正常排水。</p> <p>(二)東港港溪萬巒護岸段改善工程</p> <p>1. 同書面審查意見外，護欄建請考慮採紐澤西護欄。</p> <p>2. 水防道路以穿越橋底為原則。</p> <p>(三)東港溪隴東橋上游護岸段改善工程</p> <p>1. 依治理計畫布置位置興建。</p> <p>2. 依兩岸相同保護標準原則，建請考慮左岸未施設護岸前之防護策略。</p> <p>(四)嘉蓮里海堤段調適改善工程意見同 10/21 書面審查意見。施工前後岸線變化，建議觀測建檔。</p> <p>(五)塭豐海堤段調適改善工程</p> <p>1. 意見同 10/21 書面審查意見。</p> <p>2. 施工前後海岸線變化，建議觀測建檔。</p>	<p>(一)</p> <p>1. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>2. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>(二)</p> <p>1. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>2. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>(三)</p> <p>1. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>2. 謝謝委員提供寶貴意見，將研議辦理。</p> <p>(四)謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>(五)謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p>	<p>七河局</p> <p>七河局</p> <p>七河局</p> <p>七河局</p> <p>七河局</p>
<p>詹委員水性</p> <p>(一)東港溪萬巒護岸段改善工程、隴東橋上游護岸段改善工程：</p> <p>1. 水防道路降低由橋下通過。</p> <p>2. 用地取得儘速辦理。</p> <p>3. 護岸頂臨河面護欄 t=1.00m，考慮改用紐澤西護欄。</p> <p>4. 慎選喬木(可考慮台灣苦楝樹)。</p>	<p>(一)</p> <p>1. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>2. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>3. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p> <p>4. 謝謝委員提供寶貴意見，遵照辦理。</p>	<p>七河局</p>

