

水利署臺北水源特定區管理分署

機房日誌 年 月

		日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
檢查項目		星期																															
機房	機房溫度	溫度是否介於 20-27度之間																															
	環境檢機查房濕度	濕度是否介於 30-60%之間																															
	冷氣	冷氣機是否正常運作																															
	消防系統	消防系統是否正常運作																															
	UPS	UPS 負荷是否低於 60%																															
	監視系統	CCTV 監視系統是否正常運作																															
網路作業	網路連線	對外網路是否正常運作																															
	服務檢查DNS	DNS 系統是否正常運作																															
	PRTG	網路流量監控系統是否正常運作																															
	Mail	郵件系統是否正常運作																															
	FireWall/IPS	防火牆是否正常運作																															
	路由器	由外觀檢視各硬體設備燈號是否正常																															

檢查人員確認：

企劃科承辦人員：