

公開類									編製機關	經濟部水利署（臺北水源特定區管理局）			
月 報		次月25日前編報							表 號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 110年 12月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水 質 記 錄								積 分	污 染 程 度	備 註
			氫離子濃度指數 (pH值)	溶氧量 (DO) (毫克/公升)	生化需氧量 (BOD ₅) (毫克/公升)	化學需氧量 (COD) (毫克/公升)	懸浮固體 (SS) (毫克/公升)	氨氮 (NH ₃ -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群 (Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫 (°C)			
北勢溪	闊瀨	12/01	7.28	8.0	0.8	3.6	1.7	N. D.	5.2*10 ²	16.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	12/01	7.45	8.1	0.8	3.7	1.4	0.01	5.5*10 ²	16.4	1.00	未(稍)受污染	
	黃榨皮寮	12/01	7.15	8.2	1.2	6.3	2.1	0.03	1.4*10 ²	17.0	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	12/01	7.16	8.1	1.0	5.1	2.5	N. D.	4.7*10 ²	17.2	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	12/01	7.25	8.1	0.9	4.9	1.6	N. D.	5.5*10 ²	16.6	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	12/02	7.74	8.3	1.0	4.6	2.7	N. D.	2.1*10 ²	15.4	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	12/02	7.40	8.2	0.9	4.5	4.0	N. D.	6.8*10 ²	16.5	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	12/02	7.94	8.2	1.3	6.1	2.4	N. D.	5.0*10 ²	17.7	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	12/02	7.62	8.2	1.2	5.6	4.0	N. D.	9.5*10 ²	16.9	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	12/02	7.27	8.1	1.2	5.5	5.6	0.02	1.8*10 ²	19.4	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	12/02	7.36	8.2	1.0	5.0	4.5	N. D.	1.3*10 ³	17.8	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	12/02	7.53	8.1	1.4	6.6	3.6	0.23	1.8*10 ⁴	18.4	1.00	未(稍)受污染	

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

民國110年12月27日編製

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0～3.0為輕度污染，3.1～6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於儀器偵測極限；化學需氧量ND<1.83、懸浮固體ND<1.0、氨氮ND<0.011、大腸桿菌群ND<10。