

公開類											編製機關	經濟部水利署(臺北水源特定區管理分署)	
月報	次月25日前編報										表號	1134-05-01	
<b>經濟部水利署臺北水源特定區管理分署河川水質狀況</b>													
<b>中華民國 112年 8月</b>													
河川別	採樣地點	採樣日期	水質記錄								積分	污染程度	備註
			氫離子濃度指數(pH值)	溶氧量(DO) (毫克/公升)	生化需氧量(BOD <sub>5</sub> ) (毫克/公升)	化學需氧量(COD) (毫克/公升)	懸浮固體(SS) (毫克/公升)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N) (毫克/公升)	大腸桿菌群(Coliform group) (菌落數/100毫升)	水溫(°C)			
北勢溪	闊瀨	8/16	8.0	8.2	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.6*10 <sup>2</sup>	26.2	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	8/18	8.4	7.8	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	2.0*10 <sup>2</sup>	25.4	1.00	未(稍)受污染	
	黃樺皮寮	8/16	7.7	8.0	N. D.	N. D.	6.6	N. D.	3.2*10 <sup>2</sup>	25.6	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	8/18	8.5	7.3	N. D.	N. D.	N. D.	0.05	6.3*10 <sup>2</sup>	27.9	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	8/18	8.4	7.6	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.9*10 <sup>2</sup>	27.5	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	8/1	7.4	8.1	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	3.7*10 <sup>3</sup>	29.3	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	8/1	8.0	7.5	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	2.5*10 <sup>3</sup>	26.2	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	8/1	8.4	8.7	N. D.	N. D.	N. D.	0.05	1.2*10 <sup>3</sup>	25.6	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	8/1	7.3	8.9	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	2.1*10 <sup>2</sup>	24.5	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	8/1	7.9	8.3	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.6*10 <sup>3</sup>	26.7	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	8/1	8.4	8.3	N. D.	N. D.	9.6	0.06	7.3*10 <sup>2</sup>	25.3	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	8/1	7.8	8.6	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.2*10 <sup>3</sup>	24.7	1.00	未(稍)受污染	

資料來源：臺北水源特定區管理分署。

填表說明：

1. 本表由臺北水源特定區管理分署企劃科編製1式5份，1份送本署主計室，1份送環境部，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0~3.0為輕度污染，3.1~6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；生化需氧量ND<2.0、化學需氧量ND<5.15、懸浮固體ND<2.5、氨氮ND<0.05、大腸桿菌群ND<10。