

公開類									編製機關	經濟部水利署(臺北水源特定區管理局)			
月報		次月25日前編報							表號	1134-05-01			
經濟部水利署臺北水源特定區管理局河川水質狀況													
中華民國 112年 5月													
河川別	採樣地點	採樣日期	水質記錄							積分	污染程度	備註	
			氫離子濃度指數(pH值)	溶氧量(DO)(毫克/公升)	生化需氧量(BOD ₅)(毫克/公升)	化學需氧量(COD)(毫克/公升)	懸浮固體(SS)(毫克/公升)	氨氮(NH ₃ -N)(毫克/公升)	大腸桿菌群(Coliform group)(菌落數/100毫升)				水溫(°C)
北勢溪	闊瀨	5/3	7.2	8.7	N. D.	N. D.	3.6	N. D.	3.5*10 ²	23.7	1.00	未(稍)受污染	
	碧湖	5/3	7.0	8.6	N. D.	N. D.	2.7	N. D.	3.0*10 ²	23.1	1.00	未(稍)受污染	
	黃榨皮寮	5/3	7.5	6.7	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	3.1*10 ²	25.7	1.00	未(稍)受污染	
	水源橋	5/3	7.7	8.2	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	6.4*10 ²	25.6	1.00	未(稍)受污染	
	大林橋	5/3	7.7	8.5	N. D.	N. D.	8.0	0.03	1.9*10 ²	27.3	1.00	未(稍)受污染	
南勢溪	福山	5/4	8.6	8.6	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.3*10 ³	22.3	1.00	未(稍)受污染	
	桶後溪	5/4	8.0	8.3	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	6.5*10 ¹	25.6	1.00	未(稍)受污染	
新店溪	平廣	5/4	7.9	8.9	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.8*10 ²	26.5	1.00	未(稍)受污染	
	屈尺堰	5/4	7.7	8.5	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1.5*10 ³	25.7	1.00	未(稍)受污染	
	直潭壩	5/4	7.6	9.2	N. D.	N. D.	N. D.	0.06	2.2*10 ²	23.9	1.00	未(稍)受污染	
	青潭堰	5/4	7.2	9.0	N. D.	N. D.	7.1	0.05	3.3*10 ²	24.9	1.00	未(稍)受污染	
	碧潭	5/4	7.2	8.9	N. D.	N. D.	N. D.	0.31	5.1*10 ²	26.3	1.00	未(稍)受污染	

資料來源：本署臺北水源特定區管理局。

填表說明：

1. 本表由本署臺北水源特定區管理局企劃課編製1式5份，1份送本署主計室，1份送行政院環境保護署，1份送本局主計室，2份自存。
2. 依「污染程度積分表」其積分數2.0以下為未(稍)受污染，2.0~3.0為輕度污染，3.1~6.0為中度污染，6.0以上為嚴重污染。
3. 檢測結果ND為小於方法偵測極限；生化需氧量ND<2.0、化學需氧量ND<5.15、懸浮固體ND<2.5、氨氮ND<0.05、大腸桿菌群ND<10。