

D-04
經濟部水利署
規劃設計階段民眾參與紀錄表

工程主辦 機關	水利署第一河川局	召開 日期	民國 112 年 3 月 29 日
工程名稱	112 年度蘭陽溪員山堤防溪 洲排水出口閘門構造物維修 改善工程	地點	浮洲橋下空地
會議名稱	水利署第一河川局	辦理 方式	☒ 說明會 ☐ 訪談 ☐ 現勘 ☐ 工作坊 ☐ 座談會 ☐ 其他
參與人員	單位/職稱	參與角色	
廖 劉	宜蘭縣政府	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
黃 陳 林	宜蘭縣議會	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
官	行政院農業委員會農田水利 署宜蘭管理處	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他__	
吳 林 唐	台灣自來水股份有限公司第 八區管理處	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☒ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
吳	宜蘭縣宜蘭市公所	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
簡	宜蘭縣員山鄉公所	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
高	宜蘭縣員山鄉民代表會	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
林	員山鄉七賢村村長辦公室	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他__	
蘇 許	水利署第一河川局	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他	
范 胡	觀察家生態顧問有限公司	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	

意見摘要		處理情形回覆	
觀察家生態顧問有限公司 范■■■研究員 1. 土方堆置形成裸露地，易遭外來種入侵，宜扦插甜根子草、開卡蘆等原生草種，以利原生植被回復。 2. 甜根子草、開卡蘆與外來種象草外形相似，施工階段進行扦插工作需注意： (a)扦插前，應預先選定種源位置，並拍攝草種照片給予主辦機關確認，經主辦機關同意後始得扦插。 (b)施工廠商應確實邀集生態人員協助落實保育措施，尤其於扦插採種前協助確認使用之草種。 3. 分洪道從溪洲排水主水道至箱涵約 60 公尺，護岸坡斜率宜緩於 1:1。 4. 分洪道兩岸護岸斜率太陡，建議兩岸設置一處動物逃生坡道，坡道斜率約為 40 度。 5. 生態保育措施均應納入發包文件，以利廠商據以落實。		水利署第一河川局 蘇■■■正工程司 1. 礙於工程經費及施工期程，土方堆置區及降挖滯洪區扦插預計於完工後另案參考辦理。 2. 分洪道護岸坡前 10 公尺與既有護岸銜接，將從斜率 1:1.2 過度滯 1:0.5；接續之 40 公尺護岸為避開浮洲橋橋梁基底，將以 1:0.5 設計。 3. 將分別於兩岸設計一個動物逃生坡道，坡道出口相互錯開，出口朝向植生較豐富處。 4. 生態保育措施將納入發包文件。	
生態背景人員 (單位/姓名)	范■■■	計畫主持(協同) 主持人	陳■■■

填表說明：

- 1.本表由生態背景人員填寫，由工程主辦機關、設計單位協助提供回覆意見內容，送出前須由工程主辦機關依程序簽核。
- 2.民眾參與紀錄需依次整理成表格內容，並且逐條回覆說明。
- 3.本表原則於會議辦理完成後 14 日內，將會議紀錄及回覆意見提供與會人員。

「112年度蘭陽溪員山堤防溪洲排水出口閘門構造物維修改善工程」設計說明會會議紀錄

一、開會時間：112年03月29日上午10時00分

二、開會地點：現地

三、主持人：蘇正工程司 [REDACTED] 記錄：許 [REDACTED]

四、出席列席人員：如出席人員簽名冊。

五、與會單位意見陳述：

(一) 陳 [REDACTED] 議員：

1. 請盡速辦理工程發包相關程序，並注意防汛準備工作。
2. 宜蘭縣溪洲排水(七賢地區)淹水治理評估改善規劃案已招標完畢，請同步進行短期閘門改善工程及長期目標整體治理案。

(二) 高 [REDACTED] 代表：

汛期期間，除與縣政府及鄉公所保持暢通聯繫，建議豪雨來臨提早移動式抽水機之佈設。

(三) 自來水公司：

本公司欲移設自來水管線，請河川局提供設計圖說，將與管路線套疊，並討論重疊介面之處理方式。

(四) 觀察家生態顧問有限公司：

建議疏洪道增設動物坡道，以利小生物可通行。

六、會議結論：





(一) 工程預定施工期間為112年6月至113年6月，將盡速辦理發包作業，施工期間如有任何問題或建議，隨時可向本工程工務所反應，本局將盡速妥為研議處理。

(二) 本局將參考與會單位意見，納入後續工程施設。

七、散會：當日上午12時00分

**「112年度蘭陽溪員山堤防溪洲排水出口閘門構造物維修改善工程」
設計說明會**

主辦單位：經濟部水利署第一河川局

時 間	112年3月29日上午10時	地 點	現地
主 持 人	 	紀 錄	 
出席人員	單 位 職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註
	1 宜蘭縣政府	 	
	2 宜蘭縣議會	   	
	3 行政院農業委員會農田水利署宜蘭管理處	 	
	4 台灣自來水股份有限公司第八區管理處	  (備註)  	
	5 宜蘭縣宜蘭市公所	 	
	6 宜蘭縣員山鄉公所	 	
	7 宜蘭縣員山鄉民代表會	 	
	8 宜蘭縣宜蘭市民代表會		
	9 宜蘭市南津里里長辦公室		
	10 員山鄉七賢村村長辦公室	 	
	11 觀察家生態顧問有限公司	   	
	12		
	13		