

# 參 品質查證

## | 施工品質檢(試)驗-執行成果

**品質檢驗全數合格  
展現優良施工品質**

項次	施工作業	試驗項目	應試驗次數	已試驗次數	合格次數	不合格次數
1	土方夯實	工地密度試驗	3	3	3	0
2	瀝青混凝土鋪設	厚度、壓實度試驗	6	6	6	0
3	混凝土澆置	鑽心抗壓強度試驗	8	8	8	0
4	焊接作業	焊道檢測	16	16	16	0
5	植筋作業	拉拔試驗	22	22	22	0
6	表面塗漆	膜厚試驗	2	2	2	0
<b>總計</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

