

參 品質查證

不符合事項改善及追蹤

機制

- ◆ 缺失事項進行改善
- ◆ 督導、查核缺失改善

追蹤改善完成時間及結果

- ◆ 各項缺失限期改善及追蹤
- ◆ 屬職安缺失需立即完成改善

管控缺失，限期改善

項次	開立日期	主要缺失項目概述	改善期限	結案日期
1	113.09.30	請備妥防汛設備(救生圈等)，請立即改善。	113.09.30	113.09.30
2	113.10.17	工區請加強出入口車輛及交維管制，請立即改善。	113.10.17	113.10.17
3	113.11.15	機具周邊未警示及禁止人員進入操作半徑範圍，並無指派專人於現場指揮。	113.11.15	113.11.15
4	113.12.12	局部堤頂步道銲接鋼絲網保護層不足。	113.12.12	113.12.12
5	113.12.17	模板線型施工不佳	113.12.22	113.12.22
20	114.09.12	涼亭下方基礎有螺桿	114.09.13	114.09.13

