

建築物雨水貯留利用之水質建議值

水質項目	單位	限值
總大腸桿菌數 (Total Coliforms)	CFU/100mL	< 500
糞便大腸桿菌數 (Fecal Coliforms)	CFU/100mL	< 200
外觀	--	無不舒適
臭味	--	無不舒適