

表59 自來水系統供水能力及設計供水人口數

民國 97 年 底

機關別及供水系統	系統供水能力	設計供水	機關別及供水系統	系統供水能力	設計供水
Executing Units and Area Served	Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	人口數 Designed Consumers (人 Per.)	Executing Units and Area Served	Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	人口數 Designed Consumers (人 Per.)
總 計 Total	14,328,010	23,715,312	芎 林 Cyonglin	3,900	20,780
			關 西 Guansi	7,800	25,200
臺灣自來水股份有限公司Taiwan W. S. C.	10,460,560	17,864,390	臺 中 區 Taichung	1,610,000	1,980,000
基 隆 Keelung	374,700	624,050	新 社 Sinshe	10,000	27,500
坪 林 Pinglin	7,600	35,400	谷 關 Guguan	160	2,600
淡 水 Danshuei	23,700	154,150	霧 峰 Wufong	18,000	64,300
金 山 Jinshan	6,300	21,500	東 勢 Dongshih	20,000	70,000
烏 來 Wulai	400	3,720	卓 蘭 Jhuolan	7,110	25,000
雙 溪 Shuangsi	-	8,700	梨 山 Lishan	1,000	7,700
石門區 Shihmen	1,170,000	1,972,300	埔 里 Puli	27,000	96,000
復 興 Fusing	1,300	3,800	大 平 頂 Dapingding	600	2,500
新 竹 Hsinchu	428,000	500,000	霧 社 Wushe	950	2,700
竹 東 Jhudong	31,800	78,120	日 月 潭 Rihyuetan	5,500	13,500
尖 石 Jianshih	570	2,670	德 化 Dehua	600	2,100
梅 花 Meihua	200	1,070	武 登 Wudeng	-	2,300
北 埔 Beipu	3,500	14,000	大 肚 Dadu	9,300	25,500
五 峰 Wufong	1,200	4,920	南 投 Nantou	63,300	135,000
內 灣 Neiwán	900	4,390	水 里 Shueili	68,000	85,000
新 埔 Sinpu	8,200	24,010	信 義 Sinyi	1,100	6,500
苗 栗 Miaoli	46,800	190,660	大 甲 Dajia	36,800	70,600
大 湖 Dahu	5,000	14,500	外 埔 Waipu	4,500	21,000
竹 南 頭 份 Jhunan Toufen	235,000	176,860	草 屯 Caotun	60,000	174,600
鯉魚潭 Liyutan	10,400	95,370	坪 頂 Pingding	180	720

南 庄 Nanjuang	6,000	15,000	鹿 谷 Lugu	8,000	30,000
--------------	-------	--------	----------	-------	--------

Table 59. Water Supply System Capacity & Consumers of Water Supply

End of 2008

機關別及供水系統	系統供水能力	設計供水	機關別及供水系統	系統供水能力	設計供水
Executing Units and Area Served	Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	人口數 Designed Consumers (人 Per.)	Executing Units and Area Served	Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	人口數 Designed Consumers (人 Per.)
地 利 Dili	650	2,800	茂 林 Maolin	500	850
人 倫 Renlun	250	1,200	美 濃 Meinong	12,000	35,000
羅 娜 Luona	550	2,500	廣 興 Guangsing	1,500	2,300
國 姓 Guosing	4,500	25,100	甲 仙 Jiasian	1,500	6,500
嘉 義 Chiayi	405,000	778,500	六 龜 Liouguei	3,000	8,500
吳 鳳 Wufong	300	1,200	新 威 Sinwei	1,400	3,500
大 埔 Dapu	800	2,700	吉 貝 Jibei	450	1,800
梅 山 Meishan	9,500	18,500	東 源 Dongyuan	1,000	1,200
古 坑 Gukeng	14,040	35,100	屏 東 Pingtung	67,000	214,000
林 內 Linnei	381,500	573,870	餉 潭 Shiangtan	1,600	4,040
崙 背 Liunbei	21,800	68,000	高 樹 Gaoshu	9,000	28,400
麥 寮 Mailiao	20,550	60,000	高 士 Gaoshih	200	500
四 湖 Sihhu	12,800	36,000	三 地 Sandi	9,000	14,900
阿里山 Alishan	1,200	4,800	木 梓 Mugzih	1,000	3,600
樂 野 Leye	1,000	4,000	南 和 Nanhe	2,500	2,810
臺南區 Tainan	1,051,500	1,840,000	四 春 Sihchun	640	3,400
楠西玉 井 Nansi Yujing	7,800	27,000	信 國 Singuo	400	600
高雄區 Kaohsiung	1,750,000	2,409,000	馬 公 Magong	23,600	64,000

旗 山 Cishan	24,000	77,400	崙 東 Lundong	800	3,500
------------	--------	--------	-------------	-----	-------

表59 自來水設計出水量與設計供水人口數(續)

民國 97 年 底

機關別及供水系統 Executing Units and Area Served	系 統 供 水 能 力 Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	設 計 供 水 人 口 數 Designed Consumers (人 Per.)	機關別及供水系統 Executing Units and Area Served	系 統 供 水 能 力 Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	設 計 供 水 人 口 數 Designed Consumers (人 Per.)
枋 寮 Fangliao	6,300	11,000	七 美 Cimei	1,200	4,000
寶 隆 Baolong	540	2,740	宜 蘭 Yilan	100,300	203,900
瑪 家 Majia	120	460	羅 東 Luodong	134,100	228,000
民 族 Mintzu	250	700	南 澳 Nanao	2,210	5,870
民 生 Minsheng	340	1,700	松 羅 Songluo	480	1,870
寶 來 Baolai	1,400	4,200	英 士 Ingshih	80	310
佳 興 Jiasing	80	420	四 季 Sihji	270	1,070
萬 安 Wanan	500	1,190	南 山 Nanshan	210	700
武 潭 Wutan	2,350	2,500	東 澳 Dungao	500	1,350
來 義 Laiyi	1,800	6,000	金 洋 Jinyang	160	600
北 勢 Beshih	13,650	20,600	澳 花 Aohua	400	720
霧 臺 Wutai	350	1,340	花 蓮 Hualien	156,000	213,200
霧 大 Wuda	140	440	新 秀 Sinsiou	6,320	8,500
阿 禮 Ali	-	340	和 平 Heping	3,570	1,800
牡 丹 Mudan	100,000	242,000	水 璉 Shueilien	420	1,200
多 納 Duona	250	640	鳳 林 Fonglin	10,000	21,600
勤 和 Cinhe	-	4,000	光 復 Guangfu	6,210	15,000
白 沙 Baisha	2,800	8,200	豐 濱 Fongbin	2,400	4,000
德 文 Dewun	380	1,000	瑞 穗 Rueisuei	6,000	14,500
梅 蘭 Meilan	690	1,200	富 源 Fuyuang	3,500	10,000
望 安 Wangan	750	3,400	舞 鶴 Wuhe	1,200	3,000

西 嶼 Siyu	2,800	9,040	港 口 Gangkou	1,600	2,000
----------	-------	-------	-------------	-------	-------

Table 59. Water Supply System Capacity & Consumers of Water Supply (Cont.)

End of 2008

機關別及供水系統 Executing Units and Area Served	系統供水能力 Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	設計供水 人口數 Designed Consumers (人 Per.)	機關別及供水系統 Executing Units and Area Served	系統供水能力 Water Supply System Capacity (立方公尺/日 m ³ /Daily)	設計供水 人口數 Designed Consumers (人 Per.)
玉里 Yuli	18,500	49,000	新化 Sinhua	150	500
富里 Fuli	5,000	8,000	愛國埔 Aiguopu	100	500
崙山 Lunshan	1,900	3,300	綠島 Lyuda	2,900	6,500
池南 Chinan	1,800	3,900	蘭嶼 Lanyu	1,360	4,180
松浦 Songpu	700	2,000	土阪 Tuban	300	1,300
臺東 Taitung	65,000	126,200	嘉蘭 Jialan	330	1,590
初鹿 Chulu	2,300	4,030	壠坵 Liciou	240	970
鹿野 Luye	2,500	6,200	利稻 Lidao	300	1,040
瑞豐 Rueifong 瑞源 Rueiyuan	2,200	5,500	彰化 Changhua	88,600	350,000
桃源 Taoyuan	740	2,700	花壇 Huatan	30,000	90,100
池上 Chihshang	5,300	13,400	北斗 Beitou	92,700	201,000
關山 Guanshan	4,100	8,550	二林 Erlin	38,200	124,400
海端 Haiduan	1,500	4,000	鹿港 Lugang	58,800	122,000
水母 Shueimu	3,000	9,200	員林 Yuanlin	71,000	130,000
大武 Dawu	2,820	5,500	二水 Ershuei	49,400	120,900
金崙 Chinlun	840	1,700	溪湖 Sihu	52,000	148,000
太麻里 Taimali	3,300	6,500	板新區 Bansin	1,100,000	2,000,000
下大溪 Siadasi	380	970	臺北自來水事業處	3,821,600	5,669,000
泰源 Taiyuan	780	5,500	Taipei W. D.		
森永 Senyong	400	600	金門自來水廠	36,000	160,000
安朔 Anshuo	1,000	1,900	Kinmen County W. S. P.		
成功 Chenggong	5,000	15,500	連江自來水廠	9,850	21,922
東河 Donghe	2,300	7,600	Lienchiang County W. S. P.		

資料來源：臺灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠。

Data Source: Taiwan Water Supply Corporation, Taipei Water Department, Kinmen County Water Supply Plant,
Lienchiang County Water Supply Plant.