

水利統計簡訊


STA. 34

經濟部水利處會計室


89年10月6日 星期五

為提昇工程品質並落實「公共工程施工品質管理制度」之三階段工作：行動、推廣、認證。水利處於七十九年末試辦「施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗」，其後依據農委會於八十年十一月六日公告「農委會主管工程品質抽驗作業要點」相關規定，對本處各附屬機關、縣市政府、農田水利會之施工中工程加強混凝土鑽心取樣抽驗。由資料顯示；83年度起施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗結果的總合格率約由94%逐年緩升。

施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗結果--合格率統計圖



施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗結果--件數統計圖



施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗結果

年度別	抽驗機關	抽驗件數			合格率 (%)
		合計	合格	不合格	
83	合計	825	781	44	94.67
	水利處抽驗	229	196	33	85.59
	各機關自行抽驗	596	585	11	98.15
84	合計	888	848	40	95.50
	水利處抽驗	211	184	27	87.20
	自行抽驗	677	664	13	98.08
85	合計	1237	1191	46	96.28
	水利處抽驗	263	236	27	89.73
	自行抽驗	974	955	19	98.05
86	合計	1075	1043	32	97.02
	水利處抽驗	207	189	18	91.30
	自行抽驗	868	854	14	98.39
87	合計	1825	1801	24	98.68
	水利處抽驗	157	153	4	97.45
	自行抽驗	1668	1648	20	98.80
88	合計	1779	1748	31	98.26
	水利處抽驗	116	112	4	96.55
	自行抽驗	1663	1636	27	98.38

資料來源:本處工務組

	83	84	85	86	87	88
合計	825	888	1237	1075	1825	1779
水利處抽	229	211	263	207	157	116
各單位自	596	677	974	868	1668	1663

室
五

1
-
1
1
1
1

