

水利統計簡訊

STA.39

經濟部水利處會計室


89年11月6日 星期一

為提升水利工程品質，本處對各附屬機關、農田水利會、縣〔市〕政府之施工中工程加強混凝土鑽心取樣抽驗。由資料顯示，所屬機關除 83 年度、85 年度外，其餘四個年度抽樣之工程品質均呈百分之百合格；農田水利會、縣市政府取樣抽驗結果的合格率逐年緩升，尤以縣〔市〕政府之合格率由百分之 63.49% 攀升至 88 年度之 90.63%，成效最顯著。

本處對所屬機關、農田水利會、縣〔市〕政府施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗比較

年度別	被抽驗機關	抽 驗 件 數			合格率〔%〕
		合 計	合 格	不 合 格	
83	所屬機關	80	78	2	97.50
	農田水利會	86	78	8	90.70
	縣〔市〕政府	63	40	23	63.49
84	所屬機關	12	12	-	100.00
	農田水利會	77	73	4	94.80
	縣〔市〕政府	122	99	23	81.50
85	所屬機關	29	28	1	96.55
	農田水利會	104	98	6	94.23
	縣〔市〕政府	130	110	20	84.62
86	所屬機關	26	26	-	100.00
	農田水利會	88	83	5	84.32
	縣〔市〕政府	93	80	13	86.02
87	所屬機關	45	45	-	100.00
	農田水利會	30	28	2	93.33
	縣〔市〕政府	82	80	2	97.56
88	所屬機關	61	61	-	100.00
	農田水利會	23	22	1	95.65
	縣〔市〕政府	32	29	3	90.63

資料來源：本處工務組







水利統計簡訊

STA.38

經濟部水利處會計室

89年11月6日 星期一