

# 水利統計簡訊

STA.90

91年 4月2日 星期二

為提升水利工程品質，施工中混凝土鑽心取樣抽驗，分為水利署抽驗及執行單位自行抽樣二種。本篇僅就水利署對所屬各河川局、水資源局、農田水利會、縣〔市〕政府施工中工程所做之取樣抽驗。所屬各河川局、水資源局除88年下半年及89年度、90年度外，其餘年度之取樣抽驗結果均達100%合格；農田水利會、縣〔市〕政府之取樣抽驗結果至90年度合格率亦達百分之百。

施工中工程混凝土鑽心取樣抽驗概況

年度別	施工機關別	抽 驗 件 數			合格率〔%〕
		合 計	合 格	不 合 格	
86	各河川局、水資源局	26	26	-	100.00
	農田水利會	88	83	5	84.32
	縣〔市〕政府	93	80	13	86.02
87	各河川局、水資源局	45	45	-	100.00
	農田水利會	30	28	2	93.33
	縣〔市〕政府	82	80	2	97.56
88	各河川局、水資源局	61	61	-	100.00
	農田水利會	23	22	1	95.65
	縣〔市〕政府	32	29	3	90.63
88下 及 89	各河川局、水資源局	82	80	2	97.56
	農田水利會	22	21	1	95.45
	縣〔市〕政府	69	68	1	98.55
90	各河川局、水資源局	48	45	3	93.75
	農田水利會	15	15	-	100.00
	縣〔市〕政府	19	19	-	100.00

資料來源：經濟部水利署工程事務組

編製單位：經濟部水利署會計室

說 明：農田水利會資料不含七星、埤公水利會。

