公開類		編製機關	經濟部水利署
年　報	次年4月底前編報	表　　號	2341-01-03

海水淡化廠營運概況

中華民國　102　年

廠名	實際營運時間（日）	海水取水量（萬立方公尺）	實際造水量（萬立方公尺）	濃鹽水排放量（萬立方公尺）
總　　計	-	2,234.45	774.46	1,451.13
核三發電廠(一號機)	138	33.59	10.58	23.00
核三發電廠(二號機)	120	26.81	8.45	18.36
尖山發電廠	262	16.12	3.75	12.37
塔山發電廠(B台機)	30	4.73	0.76	3.96
馬公第一海水淡化廠10,000CMD海水淡化場	365	1,194.62	364.15	830.47
馬公第一海水淡化廠3,001CMD海水淡化場	365	348.56	110.50	238.06
望安海水淡化廠	364	35.93	14.56	21.37
西嶼鹽井淡化廠	365	52.62	42.44	10.18
七美鹽井淡化廠	354	27.64	19.99	7.65
白沙鹽井淡化廠	365	27.04	19.64	7.40
成功鹽井淡化廠	365	71.36	47.18	24.18
將軍鹽井淡化廠	62	0.99	0.82	0.17
西嶼海水淡化廠	365	82.76	27.38	55.38
桶盤海水淡化廠	365	7.30	2.90	4.30
虎井海水淡化廠	365	16.20	6.40	9.80
金門海水淡化廠	344	65.60	20.68	44.92
東引海水淡化廠	336	45.32	14.51	29.05
北竿海水淡化廠	341	30.38	9.58	19.16
南竿(二期)海水淡化廠	298	36.16	10.89	21.78
西莒海水淡化廠	339	21.36	6.56	13.12
南竿(三期)海水淡化廠	345	89.36	32.74	56.45

主辦統計人員

填表　　審核　　機關長官

主辦業務人員

資料來源：台灣自來水股份有限公司、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、澎湖縣政府、台灣電力股份有限公司。

填表說明：1.本表由本署會計室編製1式2份，1份送本署保育事業組，1份自存，並公布於本署網站。

2.各填報單位於次年2月底前將資料報送本署，由本署於次年4月底前完成彙編。

民國103年3月4日編製