| 公開類 | | 編製機關 | 經濟部水利署 |
|---|---|---|---|
| 年　　報 | 次年4月底前編報 | 表　　號 | 2341-01-03 |

# 海水淡化廠營運概況

中華民國 97 年

| 廠名 | 實際營運時間（日） | 海水取水量（萬立方公尺） | 實際造水量（萬立方公尺） | 濃鹽水排放量（萬立方公尺） |
|---|---|---|---|---|
| 核三發電廠(一號機) | 119.0 | 29.42 | 8.52 | 20.90 |
| 核三發電廠(二號機) | 249.5 | 61.68 | 21.31 | 40.36 |
| 尖山發電廠 | 200.0 | 16.80 | 4.80 | 12.00 |
| 塔山發電廠 | 1.0 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 烏崁海水淡化一廠 | 130.0 | 160.52 | 60.21 | 100.31 |
| 烏崁海水淡化二廠 | 366.0 | 378.16 | 115.71 | 262.45 |
| 七美半鹹水淡化設備 | 365.0 | 27.46 | 12.70 | 14.77 |
| 西嶼半鹹水淡化設備 | 366.0 | 47.20 | 42.16 | 5.04 |
| 白沙半鹹水淡化設備 | 366.0 | 26.64 | 19.87 | 6.77 |
| 虎井海水淡化廠 | 366.0 | 18.00 | 7.00 | 11.00 |
| 桶盤海水淡化廠 | 366.0 | 9.00 | 3.50 | 5.50 |
| 成功半鹹水淡化設備 | 366.0 | 134.75 | 97.45 | 37.30 |
| 將軍半鹹水淡化設備 | 185.0 | 1.81 | 1.42 | 0.38 |
| 金門海水淡化廠 | 331.0 | 110.48 | 38.40 | 70.45 |
| 南竿(二期)海水淡化廠 | 322.0 | 37.46 | 11.99 | 25.48 |
| 東引海水淡化廠 | 347.0 | 45.12 | 15.04 | 30.08 |
| 北竿海水淡化廠 | 291.0 | 35.99 | 11.96 | 24.03 |
| 西莒海水淡化廠 | 309.0 | 25.97 | 8.65 | 17.32 |

主辦統計人員

填表　　審核　　機關長官

主辦業務人員

資料來源：台灣自來水股份有限公司、金門縣政府、連江縣政府、臺灣電力股份有限公司。

填表說明：1.本表由本署會計室編製1式2份，1份送本署保育事業組，1份自存，並公布於本署網站。

2.各填報單位於次年2月底前將資料報送本署，由本署於次年4月底前完成彙編。

附　　註：1.海水取水量不等於實際造水量加濃鹽水排放量，係因海水淡化過程中有蒸發等因素。

2.塔山發電廠實際造水量為0.003萬立方公尺。

民國98年4月7日編製