

# 經濟部水利署第六河川局會勘案件紀錄表

編號：

案由	辦理「阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程」有關民眾反映保留壽天路 120 巷 19 號旁階梯通道乙案會勘		
日期	109 年 2 月 12 日	地點	工區現場
案件來源	依據本局 109 年 2 月 6 日水六工字第 10950015490 號函		
會勘單位及人員 (簽章)	詳簽到簿		
實地情形(概述)	有關民眾反映保留壽天路 120 巷 19 號旁階梯通道及於警悟巷段設置無障礙步道，故辦理此次會勘。		
與會單位會勘意見	<p><b>1. 陳情人洪先生：</b> 考量後續本區民眾方便進出堤頂步道休憩使用，擬請六河局保留位於壽天路 120 巷 19 號旁之階梯。</p> <p><b>2. 陳請人陳小姐：</b> 考量民眾使用輪椅進出堤頂步道之便利性，擬請於原設計階梯側邊(警悟巷段)增設一處無障礙坡道。</p> <p><b>3. 高雄市岡山區公所：</b> 請相關單位考量民眾需求及原設計方案進行溝通協調。</p> <p><b>4. 黃苑景觀設計顧問有限公司：</b></p> <p>(1) 本案於規劃設計階段檢討阿公店溪 50 年洪水位之高度，發現現況堤岸有局部出水高不足之情形，故將現況塊狀護欄串聯作為防洪牆之使用。</p> <p>(2) 承上，陳情人期望保留之階梯位於現況塊狀護欄上，未來有疑慮形成防洪缺口，若需增設進出動線，則需在不影響防洪機能之前提下，另提擬設置方案，相關步道線型及植栽配置等也需配套調整。</p> <p>(3) 本案進出堤頂步道之動線皆以現況橋樑道路設置無障礙坡道銜接至戲台為原則，另於橋梁間增設一處樓梯作為進出便道，陳情人可利用各橋梁之無障礙坡道進出堤頂步道，或考量將原設計之樓梯便道改為緩坡，相關步道線型及植栽配置等也需配套調整。</p> <p><b>5. 紹騰營造股份有限公司：</b> 依今日會勘結論配合辦理。</p>		

**6. 第六河川局：**

- (1) 民眾陳情之樓梯及無障礙步道，請設計單位在不影響防洪高度條件下，納入考量研議辦理。
- (2) 考量陳情位置巷道與橋梁間互不相通，建議原設計之樓梯便道變更為無障礙坡道，以符合一般民眾及行動不便者之需求。壽天路 120 巷 19 號增設樓梯案，請設計單位就工程用地範圍內增設樓梯之可行性，研議辦理。

結論

有關民眾陳情之樓梯及無障礙坡道，請設計單位在不影響防洪高度條件下，於工程用地範圍內研議辦理。

「阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程」  
會勘人員名冊

主辦單位：經濟部水利署第六河川局

時 間	109 年 2 月 12 日 10 時 30 分	地點	阿公店溪工區
事由	民眾反映保留壽天路 120 巷 19 號旁階梯。		
記錄			
	單位	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
出	經濟部水利署第六河川局	沒有	
席			
人	黃苑景觀設計顧問有限公司	立 貢 據	
員			

	紹騰營造股份有限公司	王德良	
		陳明志	
		黃湘林	
出席			
	岡山區公所	陳青龍(印)	
席			
人	羅仁里鄰居公室		
員	陳情人	洪正利 李家和	
		陳宇霖	