


經濟部水利署臺北水源特定區管理局 公告

發文日期：中華民國 109 年 8 月 5 日

發文字號：水臺水字第 10904016380 號

附件：防溢堤規格.odt



主旨：本局網路公開徵求「翡翠水庫上游污水下水道系統發電機貯油槽設置案」防溢堤建置工作報價單。

依據：政府採購法第 47 條第 3 項，本案屬中央機關小額採購為新台幣 10 萬元以下金額之採購案。

公告事項：

一、本案工程項目包括：

- (一)水德小型污水處理廠(T04)發電機旁設有貯油槽 1 座，槽體容量約為 1,000 公升，需設置防溢堤 1 座。
- (二)坪林污水處理廠(T01)機房發電機旁設有貯油槽 1 座，槽體容量約 500 公升，需設置防溢堤 1 座。
- (三)坪林污水處理廠防洪抽水井旁設有貯油槽(橢圓)1 座，槽體容量約為 750 公升，需設置防溢堤 1 座。
- (四)本案發電機貯油槽需設置防溢堤共計 3 座如前項(一)(二)(三)，須依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 44 條規定及附件防溢堤規格-建置範例(容積及厚度可大於附件建置範

例)建置。

- 二、本案投標（報價）廠商資格摘要如下：土木包工業以上（營業項目代碼:E102011）之廠商。廠商投標（報價）時，除報價單外，請一併提送廠商登記或設立之證明供審查。
- 三、本案採責任施工，投標（報價）前廠商應親赴現場勘查防溢堤設置位置及規模，徹底瞭解發電機貯油槽防溢堤需求，再行投標（報價），如建置規格不符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法第44條規定，依違約處理。
- 四、本案承辦人：吳力友，聯絡電話：02-29173282分機347。報價單請用傳真FAX：02-29117280或電子信箱 m355002@ wratb.gov.tw或親送或掛號郵寄至本局水質課，截止期間為109年8月12日17:30分止。施工時應拍攝照片（前、中、後），完工期限為得標後經本局以函或電話或電子郵件通知後20日內完成現場安裝及整體測試。
- 五、如發生違約情形時，依「政府採購法」規定辦理。

局長周文祥

