

# 小池水庫運用要點

中華民國 100 年 9 月 9 日經授水字第 10020210420 號訂定

- 一、經濟部(以下簡稱本部)為調蓄及有效運用小池水庫(以下簡稱本水庫)所攔蓄之天然積水及越域引水蓄存水量，供應家用及公共給水用水標的使用，特訂定本要點。
- 二、本水庫以台灣自來水股份有限公司(以下簡稱自來水公司)為管理機構，並由自來水公司第七區管理處負責營運管理。
- 三、本水庫位於澎湖縣西嶼鄉大池村南側海邊窪地，其運轉主要設施如下：
  - (一) 混凝土面版土石壩。
  - (二) 自由溢流溢洪道。
  - (三) 取水工。
- 四、本水庫滿水位為標高十三·四〇公尺。
- 五、本水庫於取水塔設有抽水機組，用以抽取庫水經輸水管至淨水廠處理後供水。
- 六、本水庫滿水位標高為十三·四〇公尺，超過時自由溢流洩洪入海。